

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	<b>Město Kolín</b>
Sídlo zadavatele:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
IČO:	00235440
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Michael Kašpar, starosta
Řízení Název veřejné zakázky: Evidenční číslo VZ ve VVZ	<b>OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ – PODLIMITNÍ Sportovní hala v Borkách Z2019-025364 zveřejněna dne 24.7.2019</b>
Zástupce zadavatele § 43 ZZVZ:	Mgr. Jana Řehořková, advokát
Sídlo:	Eliášova 914/17 47001 Česká Lípa
IČO:	01173707

Zadavatel dne 8.8.2019 obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení zadávací dokumentace.

### Dotaz č. 1

Vážený zadavateli,

v souvislosti s vyhlášenou podlimitní veřejnou zakázkou s označením „**Sportovní hala v Borkách**“ Vás tímto žádáme o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

1) Ve výkaze výměr „02-Vytápění“ se nachází položky, viz níže:

1	K	713463131	Montáž návlekové izolace	m	460,000
2	M		Izolační trubice minerální kaširovaná Al folií 61x50	m	2,000
3	M		Izolační trubice minerální kaširovaná Al folií 43x40	m	42,000
4	M		Izolační trubice minerální kaširovaná Al folií 34x30	m	5,000
5	M		Izolační trubice PUR pěna 42x10	m	220,000
6	M		Izolační trubice PUR pěna 35x10	m	184,000
7	M		Izolační trubice PUR pěna 28x10	m	26,000
8	M		Izolační trubice PUR pěna 20x10	m	26,000
9	M		Izolační trubice PUR pěna 18x10	m	148,000
10	M		Izolační trubice PUR pěna 15x10	m	239,000

U těchto položek nekorresponduje montáž izolace s dodaným množstvím. Prosíme o kontrolu a případnou úpravu VV

**Odpověď:**

Ve výměře položky „1 – Montáž návlekové izolace“ je početní chyba, má být uvedeno 892 m.

Dotaz č. 2

2) Ve výkaze výměr „02-Vytápění“ se nachází položka č. 29 , viz níže:

29	M		Kombinovaný rozdělovač se sběračem pro dva topné okruhy s originální tepelnou izolací a nástěnnými konzolami	ks	1,000
----	---	--	--	----	-------

Toto zařízení není zakresleno ve schématu pro vytápění, ani se nikde ve výkresech nevyskytuje. Ve schématu je pouze zakreslený trubkový rozdělovač/sběrač, který je ovšem oceněn položkou č. 23. Prosíme o prověření a případnou opravu.

**Odpověď:**

Položka 29 je omylem uvedena navíc, počet ks nechť účastníci změni na 0. Jedná se o povolenou změnu výkazu výměr.

---

**Prodloužení lhůty k podání nabídek a termínu otevírání nabídek**

V souvislosti s doplněními a specifikacemi uvedenými ve Vysvětleních zadávací dokumentace č. 4, 5, 6 a 7 rozhodl zadavatel v souladu § 99 ZZVZ o prodloužení lhůty k podání nabídek a termínu otevírání nabídek.

Původní lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek: 6.9.2019 v 11:00hod

**Nová lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek: 11.9.2019 v 11:00hod**

V České Lípě, dne 9.8.2019

**Město Kolín**

zástupce Mgr. Jana Řehořková