

**Název  
zadavatele:** Město Kolín  
**Sídlo:** Karlovo náměstí 78  
28012 Kolín I  
**IČO:** 00235440

#### Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

**„Rekonstrukce ČS Za pekárnou P2, Kolín V“**  
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P19V00000063**“

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám analogicky podle ust. § 98 Zákona v tomto znění:

Dotaz č. 1

Položky přiloženého výkazu výměr č. 78 a 79 nejsou v dokumentaci nikde specifikovány. U položek je poznámka: viz. příloha č. D.7 Čerpací stanice. Tato příloha není součástí zveřejněné dokumentace.

78 K 894302165 Zvedací zařízení-mobilní jeřáb kus 1,000

P Poznámka k položce: \_x000d\_ viz. příloha č. D.7 Čerpací stanice

79 K 894302166 Patka pro osazení jeřábu kus 3,000

P Poznámka k položce: \_x000d\_ viz. příloha č. D.7 Čerpací stanice

Žádáme o upřesnění technických parametrů položek, tak aby je bylo možné nacenit, včetně poskytnutí potřebné doby na jejich poptání a provedení kalkulace.

Odpověď č. 1

Tyto položky se ve výkresové část nenacházejí. Jedná se o zvedací zařízení pro osazení 3 ks čerpadel v ČS, které je určeno pouze na dobu demontáže a montáže čerpadel. Nosnost tohoto zařízení je min. 600 kg a délka ramene 6 m. Vzhledem k povaze vysvětlení, kdy nedošlo ke změně ve výkazu výměr, nebude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek.

V Kolíně dne 13.08.2019

**Jana Ontlová, DiS. , v.r.**