

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Město Kolín
Sídlo zadavatele:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
IČO:	00235440
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Michael Kašpar, starosta
Řízení Název veřejné zakázky: Evidenční číslo VZ ve VVZ	OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ – PODLIMITNÍ Sportovní hala v Borkách Z2019-025364 zveřejněna dne 24.7.2019
Zástupce zadavatele § 43 ZZVZ:	Mgr. Jana Řehořková, advokát
Sídlo:	Elišova 914/17 47001 Česká Lípa
IČO:	01173707

Zadavatel dne 13.8.2019 obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Prosíme o zaslání schématu na rozvaděč RA-1 pro zařízení MaR:
Rozvaděč RA-1 1x pole včetně vnitřní náplně pro MaR ks 1,000.

Odpověď:

Výkres rozvaděče MaR není zpracován, nejsou známy konkrétní výrobky profesí VZT, vytápění MaR. Toto lze zpracovat pouze na konkrétní výrobky náplně rozvaděče, a to s přímou vazbou na konkrétní prvky a zařízení profese VZT a vytápění. Náplň rozvaděče MaR se podle zařízení a výrobků výrazně liší, a to jak počty, tak prvky. Konkrétní výrobky není možné, s ohledem na metodiku veřejných výběrových řízení, uvádět a u profesí VZT a vytápění ani určit, dodavatel stavby může dodat jakéhokoliv výrobce. Pokud by přesto byl požadavek na zpracování výkresů rozvaděčů MaR, zpracování by trvalo minimálně 4 týdny (profesantů MaR je málo a jsou beznadějně vytíženi).

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V České Lípě, dne 15.8.2019

Město Kolín

zástupce Mgr. Jana Řehořková