

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 17

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Město Kolín
Sídlo zadavatele:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
IČO:	00235440
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Michael Kašpar, starosta
Řízení Název veřejné zakázky: Evidenční číslo VZ ve VVZ	OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ – PODLIMITNÍ Sportovní hala v Borkách Z2019-025364 zveřejněna dne 24.7.2019
Zástupce zadavatele § 43 ZZVZ:	Mgr. Jana Řehořková, advokát
Sídlo:	Eliášova 914/17 47001 Česká Lípa
IČO:	01173707

Zadavatel dne 26.8.2019 obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Dle zákona 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, § 36 Zadávací podmínky; (3) Zadávací podmínky, zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

Ve vysvětlení ZD 15 je již poněkoli káté změněn výkaz výměr. Dle našeho mínění je pro správnost a úplnost zadávacích podmínek nutné, aby zadavatel vydal novou Přílohu č.6 – Výkaz výměr, kde budou tyto změny zaneseny, včetně odkazů na položky, které se nemají naceňovat např. z důvodů duplicity.

Odpověď:

Dosud vydané odpovědi a na to navazující úpravy výkazu výměr jsou dílčího charakteru a byly jednoznačně identifikovány a popsány v rámci jednotlivých vysvětlení ZD. Nejedná se o složité nebo rozsáhlé úpravy, které by mohli způsobit výše uváděné skutečnosti.

Přesto, vzhledem k častým dotazům týkajícím se vydání nového výkazu výměr, se zadavatel rozhodl zveřejnit v následujících dnech aktualizovaný výkaz výměr, ve kterém budou zahrnuty a vyznačeny všechny úpravy a změny na základě položených a zodpovězených dotazů a připomínek

Dotaz č. 2

OV/08 – Informační systém objektu – a OV/14 Orientační grafický systém

Ve vysvětlení ZD č.13 se odkazujete na vyh. Č-398/2009 OTP a popis v tabulce u pol. OV/8. Systém bude upřesněn s vybraným dodavatelem, odsouhlasen architektem. Toto zadání však neřeší materiál : nerez, plast, sklo..... V jednotlivých systémech je velký cenový rozdíl a není jisté, že námi navržený (a v rozpočtu naceněný) informační systém bude odsouhlasen zadavatelem a architektem. Máme za to, že zadávací podmínky by měly být jednoznačné.

Odpověď:

Orientační grafický systém zahrnuje piktogramy a označení účelů místností (dle počtu dveří) a označení budovy nápisem na fasádě (viz vizualizace). Jedná se o označení, která jsou provedena jako samolepící folie (nápis na fasádě nátěrem).

Dotaz č. 3

Nemůžeme najít podrobnější podklady k nouzovému systému CBS a DALI řízení, toto bohužel nelze bez zpracované dokumentace korektně ocenit

Odpověď:

Zadání CBS je jednoznačné a ocenitelné. Jsou dány požadavky na dobu chodu systému, použití LED svítidel a jejich parametry a splnění obecných legislativních požadavků (certifikace a funkce systému). Jakého zvolí uchazeč výrobce systému, zda použije monitorování po svítidlech nebo skupinách, atd., je zcela na jeho uvážení.

DALI řízení je obecně definovaný standard pro ovládání svítidel. Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci jsou popsány požadavky a funkce, které zadavatel požaduje dodržet. Jsou definována svítidla, která jsou přes DALI řízena. Ostatní parametry a komponenty systému jsou na uvážení uchazeče.

Dotaz č. 4

Záchytný systém : v technické zprávě je uvedeno: Pohyb na střeších bude jištěn mobilním záchytným systémem. Z technické zprávy lze dále vyčíst, že se jedná o nepochozí střechu, kde by měly být chodníčky, které v zákresu nemůžeme najít. Bylo by tedy vhodné určit, kde konkrétně střecha pochozí bude pro údržbu a tedy i zajištění střechy.

Odpověď:

Střecha je navržena jako nepochozí ve smyslu trvale pochůznosti kohokoliv nebo pohybu většího množství osob. Střecha je samozřejmě pochozí pro potřeby montáže systémů a následný servis a údržbu objektu a zařízení. Skladba střechy je ostatními parametry definována tak, že pro potřeby servisu a údržby je dostatečně tuhá pro pochůznost kdekoli v ploše.

Pro potřeby přístupu a údržbu fotovoltaické elektrárny, jsou navrženy a ve výkazu FVE uvedeny doplňkové pochozí pásy z dodatečné izolace. Poloha pásů je definována projektem FVE (textový popis) a logickou věcí, tedy mezi řadami FV panelů a hlavní přístupová trasa od stoupacího žebříku.

Poloha dodatečných pásů není pro určení ceny podstatná, dostatečná je výměra.

Jiné prvky pro zajištění servisní pochůznosti stavba neobsahuje.

Dotaz č. 5

Je možné poskytnout světelný výpočet ?

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že není možné uvádět konkrétní výrobky, světelný výpočet není možné poskytnout. Výpočet byl proveden na konkrétní výrobky svítidel. Pro nacenění stačí dodržení parametrů jednotlivých typů svítidel.

Dotaz č. 6

SO 340 – SK rad – prosíme o upřesnění specifikace ŘÍDÍCÍ AUTOMATY, ASŘTP, RADIOSTANICE (z předané dokumentace nelze ocenit)

- Řídící jednotka , dotykový displej, modem vč. Antény, pomocné baterie a zakonč. Členu
- SIM karta sítě dle dispečinku investora

Odpověď:

Řídící jednotka a její funkce je zadáním popsána dostatečně, jsou uvedena podrobná schémata, funkce, seznam zasílaných zpráv, monitorované stavy, atd. **Nutná kompatibilita se stávajících dozorovým centrem správce sítě.**

Pro ilustraci uvádíme konkrétní stávající zařízení, které správce kanalizace používá v jiných instalacích a které je kompatibilní s centrálním dispečinkem. Řídící jednotka se skládá z těchto komponent :

Pozice	Název	Výrobek
G1	Zdroj 24V DC 3A	PROECO 72W24V3A
UPS	Zdroj UPS 550VA/350W, 12min	APC 550pro
AP1	Řídící jednotka s příslušenstvím Tecomat Foxtrot CP-1003	
AP2	Dotykový panel vestavný	Tecomat ID-32
AP3	Anténa 30cm, magnet, kabel 3m, konektor 9mm + Comp-any 3G/4G modul	
R	Měřicí odpor 2 kohm a 27kohm	
BAT	Záložní baterie do modulu	CR2032

(dodavatel zakázkového řídicího a komunikačního zařízení Service & Consulting IT, s.r.o., Kolín; správce kanalizace VODOS s.r.o., Kolín)

(Jedná se o uvedení **stávajícího** výrobku s analogickou funkcí, tedy se nejedná o uvedení požadovaného výrobku v zadávací dokumentaci v rozporu s ustanovením § 89, odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Není jak blíže specifikovat SIM kartu, standardní SIM karta do mobilního telefonu od kteréhokoliv z operátorů na CZ trhu. Operátor bude určen správcem systému v době ožívání zařízení.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V České Lípě, dne 28.8.2019

Město Kolín

zástupce Mgr. Jana Řehořková