

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 20

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Město Kolín
Sídlo zadavatele:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
IČO:	00235440
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Michael Kašpar, starosta
Řízení Název veřejné zakázky: Evidenční číslo VZ ve VVZ	OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ – PODLIMITNÍ Sportovní hala v Borkách Z2019-025364 zveřejněna dne 24.7.2019
Zástupce zadavatele § 43 ZZVZ:	Mgr. Jana Řehořková, advokát
Sídlo:	Elišova 914/17 47001 Česká Lípa
IČO:	01173707

Zadavatel dne 28.8.2019 obdržel prostřednictvím emailové zprávy zástupce zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Žádám Vás o upřesnění v zadávací dokumentace u veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.
– Sportovní hala v Borkách pro zadavatele Město Kolín.

1.) Část elektro D14d- V projekt je řešena sportovní plocha, kde se asi bude hrát volejbal a basket. V technické zprávě téhož projektu se hovoří, že osvětlení bude navrženo podle ČSN EN 12 464 –1, což je asi pravda pouze částečná . Pro sportovní zařízení platí jiná ČSN EN 12 193, která přesně popisuje osvětlení pro plochu určenou k hraní basketbalu a volejbalu. Zde asi Vaší pomoc nepotřebujeme, ale potřebujeme určit na jaké hodnoty osvětlenosti chcete, aby sportoviště bylo navrženo :

- a.) Em = 75 lx, rovnoměrnost 0,5 - trénink
- b.) Em= 200 lx rovnoměrnost 0,6 - běžná soutěž
- c.) Em= 500 lx rovnoměrnost 0,7 - mezinárodní soutěže

Prosím o stanovení hodnoty podle plánovaného využití sportovní haly.

Odpověď:

Návrh osvětlení herní plochy byl proveden na úroveň pro mezinárodní soutěže. Výpočet osvětlení z projektu pro stavební povolení je přiložen k tomuto vysvětlení ZD. Zde jsou patrné podrobné parametry zadání a výpočtu osvětlení pro jednotlivé místnosti.

Zadavatel k tomuto uvádí, že pro nacenění nabídky stačí dodržení parametrů jednotlivých typů svítidel z DPS. Výpočet osvětlení je poskytnut nad rámec DPS na základě dotazů dodavatelů.

Dotaz č. 2

V části projektové dokumentace D26-VO se projektant odvolává na stupeň projektu pro stavební povolení a konstatuje, že typy světel budou použity z projektu pro stavební povolení. Proto prosíme o specifikaci světel. Nejspíše správce veřejného osvětlení určil typy přesné typy světel, které požaduje dodat. Prosíme o stanovení typů svítidel včetně sloupů, tak aby bylo možné nabídku řádně zpracovat.

Odpověď:

Svítidla a stožáry jsou v projektu a výkazu výměr specifikovány dostatečně. Konkrétní výrobky typů světel není možné uvádět, odkaz na stavební povolení je z důvodu souladu s povolením stavby. Lze uvést, že stávající standard stožárových svítidel v oblasti je svítidlo SCHREDER AMPERA MINI 5098 - 24 Cree XP-G2 350mA WW, stožáry např. AURIGA 60/76, 6m, bez výložníku, stožárová svorkovnice SR721/E14.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V České Lípě, dne 2.9.2019

Město Kolín

zástupce Mgr. Jana Řehořková

Příloha: 12-Vypocet osvetleni.pdf