

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 22

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Město Kolín
Sídlo zadavatele:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
IČO:	00235440
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Michael Kašpar, starosta
Řízení Název veřejné zakázky: Evidenční číslo VZ ve VVZ	OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ – PODLIMITNÍ Sportovní hala v Borkách Z2019-025364 zveřejněna dne 24.7.2019
Zástupce zadavatele § 43 ZZVZ:	Mgr. Jana Řehořková, advokát
Sídlo:	Eliášova 914/17 47001 Česká Lípa
IČO:	01173707

Zadavatel dne 29.8.2019 obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Předaná projektová dokumentace objekt SO.340 Splašková kanalizace – řad,technologie (elektročást) neobsahuje výkresovou dokumentaci stavební část čerpací stanici ČS 1 a sedimentační šachtu. Žádáme proto o doplnění projektu stavební části včetně všech potřebných údajů. Zároveň čerpací stanice ČS 1 a sedimentační šachta chybí i ve výkazu výměr.

Odpověď:

Tazatelem popisované části SO.340 jsou součástí dodávky jiné stavby a jsou již provedeny. V projektové dokumentaci jsou zakresleny pro pochopení celkového řešení, vazeb a identifikací místa, kam se bude osazovat technologické vybavení.

V rámci SO.340 ocení účastníci pouze části vykázané ve výkazu výměr, není nutné nic doplňovat.

Dotaz č. 2

objekt SO.340 Splašková kanalizace – řad,technologie
Položka 88 - Čerpadlo ponorné kalové mokroběžné se šroubovým odstředivým kolem.
Dotaz: prosíme o doplnění údaje – dopravní výška

Odpověď:

Dopravní výška čerpadla je 25 m.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V České Lípě, dne 3.9.2019

Město Kolín

zástupce Mgr. Jana Řehořková