

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 30

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Město Kolín
Sídlo zadavatele:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
IČO:	00235440
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Michael Kašpar, starosta
Řízení Název veřejné zakázky: Evidenční číslo VZ ve VVZ	OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ – PODLIMITNÍ Sportovní hala v Borkách Z2019-025364 zveřejněna dne 24.7.2019
Zástupce zadavatele § 43 ZZVZ:	Mgr. Jana Řehořková, advokát
Sídlo:	Eliášova 914/17 47001 Česká Lípa
IČO:	01173707

Zadavatel dne 3.9.2019 obdržel prostřednictvím emailu zástupce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

Žádám Vás o upřesnění zadávací dokumentace u veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. – Sportovní hala v Borkách pro zadavatele Město Kolín.
Náš dodavatel nás upozorňuje na chybný výpočet (viz níže).
Máme osobní zkušenost při výstavbě tenisové haly, kdy osvětlení dodané dle projektu nesplňovalo parametry při měření osvětlení.
Žádáme Vás o dodání opraveného výpočtu se srovnávací rovinou 0,00 m.
Děkuji.

Dobrý den,

Děkujeme za dodatečnou informaci.

Zaslaný výpočet osvětlení na který se odvolává projektant v části sportovní haly má špatně stanovenou srovnávací rovinu – 0,85m. Podle ČSN EN 12193 má být 0,00m. Pak se značně změní vypočtené hodnoty.

Světelný výpočet je zpracován chybně z důvodu špatně stanovené uživatelské výšky , má být hodnoceno osvětlení ve výšce 0m – tedy na podlaze.

Naměřená osvětlenost na podlaze bude menší než osvětlenost ve výšce 0,85m nad podlahou, jak je chybně počítáno.

Na straně 42 je uvedena chybně uživatelská úroveň 0,85m, pro sportoviště má být na podlaze, tedy ve výšce 0m.

Uživatelská úroveň:

Výška:	0.850 m
Rastr:	128 x 128 Body
Okrajová zóna:	0.000 m

U nouzového osvětlení je rovněž na straně 44 světelného výpočtu uvedena chybně uživatelská úroveň:

Uživatelská úroveň:

Výška:	0.850 m
Rastr:	128 x 128 Body
Okrajová zóna:	0.000 m

Scéna s nouzovým osvětlením (EN 1838):

Vypočítává se pouze přímé světlo. Podíl odraženého světla se nebere v úvahu.

Žádáme Vás o zaslání opraveného výpočtu a prověření vlivu této chyby na návrh svítidel, aby se navržené osvětlení neukázalo ve výsledku jako nedostatečné.

Dne 6.9.2019 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace navazující na předchozí dotaz.

Dotaz č. 1-1

Dobrý den,

Ve Vámi zasílaných dodatečných informacích zasílaných v tomto i v minulém týdnu se opakovaně vyskytuje příslib zadavatele k zaslání opraveného výkazu výměr řešícího nedostatky zadávací dokumentace, např. vysvětlení č. 17; 18 ; 23;24;25. Doteď jsme jej však neobdrželi. Prosíme o urychlené zaslání , aby bylo možno námi připravovanou nabídku řádně zkompletovat ve vztahu k blížícímu se termínu odevzdání nabídek.

Žádáme o zodpovězení našeho dotazu z 03.09.2019 majícího vliv do ceny osvětlení a zkolaudovatelnosti díla dotaz z 3.9.2019 zasláného v odpověď na Vaše upřesnění č.20 zněl:

Zaslaný výpočet osvětlení na který se odvolává projektant v části sportovní haly má špatně stanovenou srovnávací rovinu – 0,85m. Podle ČSN EN 12193 má být 0,00m. Pak se značně změní vypočtené hodnoty.

Světelný výpočet je zpracován chybně z důvodu špatně stanovené uživatelské výšky , má být hodnoceno osvětlení ve výšce 0m – tedy na podlaze.

Naměřená osvětlenost na podlaze bude menší než osvětlenost ve výšce 0,85m nad podlahou , jak je chybně počítáno.

Na straně 42 je uvedena chybně uživatelská úroveň 0,85m, pro sportoviště má být na podlaze, tedy ve výšce 0m.

U nouzového osvětlení je rovněž na straně 44 světelného výpočtu uvedena chybně uživatelská úroveň:

Žádáme Vás o zaslání opraveného výpočtu a prověření vlivu této chyby na návrh svítidel, aby se navržené osvětlení neukázalo ve výsledku jako nedostatečné.

Odpověď:

Pokud jde o revidovaný výkaz výměr, tak ten byl zveřejněn na profilu zadavatele dnes.

Pokud jde o osvětlení: Na základě předchozích podnětů byl výpočet osvětlení přepočítán na srovnávací rovinu 0,00m a vše vychází v pořádku s rezervou. V příloze přikládáme pro informaci revidovaný list výpočtu osvětlení haly.

Výpočet nouzového osvětlení byl také prověřen a vše je v pořádku.

Výpočet osvětlení nebyl a není součástí zadání stavby. Byl poskytnut z dobré vůle zadavatele na žádost uchazeče, a to pouze jako součást odpovědi na jeho dotaz. Není tedy třeba nic měnit, zadání stavby a specifikace osvětlení platí, uchazeči ocení zadání stavby.

V souvislosti s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 26, 27, 28, 29 a 30 rozhodl zadavatel v souladu § 99 ZZVZ o prodloužení lhůty k podání nabídek a termínu otevírání nabídek.

Původní lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek: 11.9.2019 v 11:00hod.

Nová lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek: 25.9.2019 v 11:00hod.

V České Lípě, dne 6.9.2019

Město Kolín

zástupce Mgr. Jana Řehořková

Příloha: 12-Vypocet osvetleni_hladina 0.pdf