

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 31

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Město Kolín
Sídlo zadavatele:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
IČO:	00235440
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Michael Kašpar, starosta
Řízení Název veřejné zakázky: Evidenční číslo VZ ve VVZ	OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ – PODLIMITNÍ Sportovní hala v Borkách Z2019-025364 zveřejněna dne 24.7.2019
Zástupce zadavatele § 43 ZZVZ:	Mgr. Jana Řehořková, advokát
Sídlo:	Eliášova 914/17 47001 Česká Lípa
IČO:	01173707

Zadavatel dne 5.9.2019 obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

1. V IGP (inženýrsko geologické posouzení) je popsán postup zemních prací:

„Z požadované zemní pláň, probíhající v prostředí GT1, odtěžit zeminy na hloubku 0,60m. Vzniklou parapláň zlehka zhutnit deskou bez užití vibrace a překrýt geomříží s velikostí oka á 20 mm, která napomůže roznášení silového účinku. Následně na pláni budovat vrstvy násypu dovezené vhodné sypaniny o mocnosti á 15cm.“

V předaném soupisu prací (výkazu výměr) není tato geomříž uvedena. Žádáme o doplnění vč. specifikace parametrů nebo typu geomříže.

Odpověď:

Obecně je IGP pouze průzkum, který zhodnotí podmínky a dává obecné doporučení bez znalosti konkrétní stavby, která bude v území realizována. Jedná se tedy pouze o obecný podklad pro zpracování projektové dokumentace a výkazu výměr.

Finální stavebně-technické řešení je na zodpovědnosti a návrhu projektanta a může se samozřejmě od průzkumu odlišovat.

V daném případě se ale projekční návrh nijak od IGP neodchyluje.

Problematika vlastností zeminy GT1 je nejproblematictější pro komunikace a více nebo dynamicky zatěžované plochy. IGP navrhuje i jiná řešení, která pláň v úrovni GT1 zlepší. Je nutné číst i další odstavce IGP.

U komunikací je použito geobuněk (výkaz výměr obsahuje; je v souladu s IGP).

U podlahové desky domu je využito řešení výměny podloží a vyztužené velkoplošné desky. Řešení je v projektové dokumentaci podrobně popsáno (zejména Stavební část). Opět adekvátní řešení v souladu s IGP.

Nosné prvky domu jsou založeny na hlubinném založení, tedy mimo GT1.

Uchazeč ocení položky dle výkazu výměr v kontextu projektové dokumentace. Není nutné nic měnit nebo doplňovat.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V České Lípě, dne 10.9.2019

Město Kolín

zástupce Mgr. Jana Řehořková