

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 33

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Město Kolín
Sídlo zadavatele:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
IČO:	00235440
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Michael Kašpar, starosta
Řízení Název veřejné zakázky: Evidenční číslo VZ ve VVZ	OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ – PODLIMITNÍ Sportovní hala v Borkách Z2019-025364 zveřejněna dne 24.7.2019
Zástupce zadavatele § 43 ZZVZ:	Mgr. Jana Řehořková, advokát
Sídlo:	Eliášova 914/17 47001 Česká Lípa
IČO:	01173707

Zadavatel dne 18.9.2019 obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

I když žádost byla doručeno po lhůtě, zadavatel přesto poskytuje toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

1. Ve výkazu výměr jsou položky s 0 výměrou. Může zůstat jednotková cena nevyplněna či s 0 hodnotou?

Např.

Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách	m3	0,000	
--------------------------------------	----	-------	--

Vnitřní splašková kanalizace:	kpl	0,000	
-------------------------------	-----	-------	--

U těchto položek, které chápeme jako komentáře či nadpisy je také uvedena 0 výměra. Chápeme správně, že tyto položky nebudeme oceňovat?

Např.

(u kabelových žlabů je uvažováno s roztečí podpěr max. 2m (u 500/100 max. 1,25m) a je uvažován kabelový žlab z plechu tl. 0,7mm (u 500/100 tl. 1mm)	kpl	0,000	
---	-----	-------	--

(Svitidla budou dodána kompletní, vč. zdrojů, příslušenství pro upevnění a uchycení, elektronických předřadníků, vybraná svítidla s DALI předřadníkem; nouzová svítidla musí být kompatibilní s CBS; transformátory viz vyzbrojení rozvaděčů. Osvětlení herní plochy na úroveň pro mezinárodní soutěže. Podrobnosti ve výpočtu osvětlení, který byl doložen v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č.20 ze dne 2.09.2019 na profilu veřejné zakázky.)	ks	0,000	
---	----	-------	--

171201211	Zemní práce mimo sázení viz SO komunikací	t	
-----------	---	---	--

Odpověď:

Položky ve výkazu výměr s nulovou nebo neuvedenou výměrou jsou v drtivé většině komentáře nebo nadpisy. Nulová výměra je vyplněna z toho důvodu, aby nebylo pochyb, že tomu tak je. I pokud by uchazeč nedopatřením vyplnil jednotkovou cenu, díky nulovému nebo neuvedenému množství je cena položky 0,- Kč, tedy bez vlivu na celkovou cenu díla.

Zbýlých několik reálných položek s nulovou výměrou (např. uvedený "Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách" na listu "04-ZTI") jsou položky se skutečně nulovou výměrou, tedy bez vlivu na cenu nebo rozsah díla. V rámci tvorby výkazu výměr jen nebyly vymazány.

Zda uchazeč jednotkovou cenu u těchto položek vyplní nebo nevyplní, není podstatné, nemá to na celkovou cenu díla a hodnocení nabídek žádný vliv.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V České Lípě, dne 19.9.2019

Město Kolín

zástupce Mgr. Jana Řehořková