

**Vodárenská společnost Chrudim, a.s.**  
**Matějková Julie**  
**Novoměstská 626**  
**53701 Chrudim**

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.		
Čj.:		
Došlo dne:	- 9 -07- 2019	Pril.:
Vyřizuje:		-1-

**AVE Kolín s.r.o.**  
**Třídvorská 1501**  
**280 02 Kolín**

NAŠE ZNAČKA: 053/19/Sp

V Kolíně dne: 2. 7. 2019

**Věc: vyjádření k PD pro stavební řízení, dodatečné stavební povolení:  
„Rekonstrukce ČS Pod Mostem P1 Kolín V, ul. Podskalské nábřeží,  
Kolín“**

AVE Kolín s.r.o. jako správce veřejných prostranství **nemá námitek** k navrhované akci za předpokladu, že stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a při splnění následujících podmínek:

1. minimálně 14 dní před zahájením zemních prací na místní komunikaci požádá stavebník o zvláštní užívání místní komunikace odbor dopravy MÚ Kolín,
2. 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o vytyčení kabelů V.O., v případě odkrytí kabelů V.O., bude před zasypáním vyzván ke kontrole p. Slavík, tel. 602 298 283,
3. stavba umožní svoz SKO a separovaného odpadu z této lokality, včetně vynášení košů, nebude-li možné bezpečně odpad svážet z důvodu stavebních prací na komunikaci, stavebník přistaví nádoby na bezpečné místo svozu odpadu, termíny a místa svozu odpadu budou upřesněny při předání staveniště a při předání povrchů místní komunikace,
4. po dokončení prací budou povrchy opraveny v rozsahu dotčeném stavbou včetně konstrukčních vrstev,
5. okraje výkopu budou zaříznuty do pravidelného obrazce, jednotlivé vrstvy v místech výkopu budou pečlivě odstraněny, po uložení zařízení budou výkopy při záhozu řádně zhutněny po vrstvách max. 20 cm,
6. zeleň:
  - a. při výkopových pracích bude co nejvíce šetřena okolní zeleň a trávničky, nebudou poškozeny stromy ani keře,
  - b. při záhozu výkopu bude provedeno 2x zhutnění, konečná úprava výkopu se provede srovnáním povrchu tak, aby navazoval na okolní terén, uhrabe se a oseje travním semenem,
  - c. při stavbě musí být dodrženo ustanovení § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve kterém je uvedeno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. Z tohoto důvodu prováděcí firmu odkazujeme na ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,
  - d. stejná konečná úprava platí i pro povrchy zeleně, které sloužily jako skládka materiálu.

S pozdravem

Mgr. Pavel Soukup

Vyřizuje: Mgr. Pavel Soukup  
mob: +420 733 697 442  
pavel.soukup@ave.cz

  
