

Městský úřad

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: <http://www.mukolin.cz>

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



LK PROJEKT s. r. o.
28. října 933/11
250 88 ČELÁKOVICE

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 19486/18-Fe
Spisová zn.: OZPZ 157/2018

Vyřizuje: Irena Felixová
Telefon: 321 748 337
E-mail: irena.felixova@mukolin.cz

IČ: 04326181

Počet listů: 1
Příloh/listů: 0/0

Datum: 19.03.2018

1) Rekonstrukce kanalizační stoky Ala – v ul. Písečná, Kolín, stavbou dotčené pozemky poz. č. 2830, 338/18, k. ú. Kolín,

2) Rekonstrukce kanalizační stoky H – v ul. Tůmová, Kolín, stavbou dotčené pozemky poz. č. 2120/44, 2111/37, 2111/7, 2111/14, 2111/1, 2111/38, 2111/2, 2111/12, 2111/39, 2111/20, k. ú. Kolín,

3) Rekonstrukce kanalizační stoky Hc – v ul. Hlubočská, Kolín, stavbou dotčené pozemky poz. č. 2120/44, 2111/14, 2111/36, 2111/9/3, 2111/1, 2111/12, 2111/35, k. ú. Kolín, stavebník Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín – vyjádření k žádosti

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, podává na základě žádosti, kterou obdržel dne 27.02.2018 následující vyjádření:

k uvedené stavbě bylo vydáno naše vyjádření č. j.: MUKOLIN/OZPZ 8738/18-Tv ze dne 08.02.2018. Z hlediska ochrany přírody a krajiny a městské zeleně jsme uvedli, že předloženou žádost považujeme za nedostatečnou a nemůžeme objektivně posoudit, zda plánovaná stavba není v rozporu s ochranou přírody. Z tohoto důvodu požadujeme doplnění žádosti o zaměření stávajících dřevin rostoucích mimo les v okolí stavby, doplněné o přesný zákres plánované stavby kanalizační stoky, včetně vyznačení kót od paty stromů k síti. Vyjádření poskytneme po doplnění žádosti.

Dne 27.02.2018 nám byla předložena nová žádost s doplněnými situacemi, ke které vydáváme následující vyjádření:

ke stavbě uvádíme následující připomínky:

- Vzhledem k výskytu dřevin rostoucích mimo les v okolí stavby považujeme za nutné **upozornit** na ustanovení § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, v platném znění, ve kterém je uvedeno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. Prokázané poškození dřevin je postižitelné podle § 87, resp. 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody s krajiny.
- Při výkopových pracích musí být použito takových stavebnětechnických prostředků, aby nedošlo k poškození kořenových systémů stromů a jejich nadzemních částí. V případech, kdy trasa výkopu bude vedena blíže než 2,5 m od paty kmene stromu, bude výkop proveden ručně bez poškození kořenů. Při výkopových pracích není přípustné poškození nebo odstranění kořenů o průměru větším než 20 mm.
- Při realizaci stavby dále požadujeme postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních

pracích. Hlavně zdůrazňujeme bod 4.6 – Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 4.10 – ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství