

VYJÁDŘENÍ

Číslo jednací: 2018 / 000075 / 1

(2018 / 000075 / 1)

Vaše žádost: 2018/01/12754

Ze dne: 25.1.2018

Vyřizuje: Suková Dana

Telefon: 315 701 666

Email: sukova@mero.cz

LK Projekt s.r.o.

Liběna Knapová

28. října 933/11

250 88 Čelákovice

Kralupy nad Vltavou, 26.1.2018

Vyjádření k akci

Rekonstrukce kanalizace Ala ul.Písečná, kanalizace H ul.Tůmova, kanalizace Hc ul.Hlubočská k. ú. Kolín - vodoprávní řízení.

Na základě Vaší žádosti ze dne 25.1.2018, zn. 2018/01/12754, Vám, jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení:
DOK (dálkový optický kabel), Ropovod DN 500 - mimo provoz

K rekonstrukci kanalizace v ul. Písečná nemáme připomínky, protože se v této oblasti nevyskytuje žádné zařízení MERO.

S rekonstrukcí kanalizace v ul. Tůmova a Hlubočská souhlasíme za dodržení níže uvedených podmínek:

V této oblasti je již ropovod ekologicky vyčištěný a mimo provoz. Není nutné dodržovat ochranná pásma. Pouze při stavbě zasahující ropovod je nutné provést jeho odstranění výřezem, ekologicky dle zákona č. 185/2001 a konce zbylého potrubí zaslepit.

Při všech akcích, které se dotýkají ropovodu, je třeba dodržovat vládní nař.č.29/1959 Sb. (jak je stanoveno v přechodných ustanoveních zákona č. 161/2013 Sb.), když na provádění činností v ochranném pásmu ropovodu se použije zákon č.189/1999 Sb. a následně ČSN EN 14161 + A1 a ČSN 65 0204.

Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je náš zaměstnanec p. Němec, tel.: 315 739 208, 602 278 836.

Povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení vydá náš zaměstnanec, p. Kopecký tel. 602 563 308, 315 735 102, nebo p. Korenc tel. 606 657 941, na základě potvrzeného zápisu o proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických podmínek.

Průběh našeho zařízení Vám zasíláme - orientačně vyznačen na mapovém listu.

Zároveň Vám oznamujeme, že telekomunikační síť nyní vlastní UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, Praha 4. Telefon: (+420) 261 107 112. Proto Vám doporučujeme obrátit se i na tohoto provozovatele podzemních sítí, který má dle našich znalostí svá zařízení i mimo trasy našich ropovodů.

S pozdravem

Ing. Marion Liptak
vedoucí úseku technického rozvoje

MERO ČR, a. s.
Veltruská 748 26
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným
Městským soudem v Praze, sp. značka B. 2334

Kopie:

UPC, Závišova 5, Praha 4
p.Němec**MERO ČR, a. s.**

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz
IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.
Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001