

Zápis o kontrole požárně bezpečnostních zařízení
 provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č.246/2001Sb. a průvodní
 dokumentací výrobce

číslo zápisu
1/153

Zhotovitel kontroly	Provozovatel PBZ, objednavatel kontroly
UHAS - Korelus Josef Servis hasičí techniky Leoše Janáčka 344, 280 02, Kolín IČO:463 88 559 Zapsán MÚ Kolín ŽÚ č.j. 5535/2010/OŽÚ/M/3 Tel: 723 927 108, 777 294 908, 721 634 227 www.uhas.cz uhas@uhas.cz	Město Kolín Karlovo nám 78 Kolín I
	Adresa objektu, kde byla kontrola provedena Bytový dům Tyršova 976 Kolín

Tabulka kontrolovaných požárně bezpečnostních zařízení

Číslo pozice	Umístění	Výrobce - výrobní číslo	Konstrukce Popis, typ	Výměra (ks.m.m ²)	Výsledek kontroly Provozuschopnost - ANO/NE, závady	Termín odstranění
Protipožární uzávěry - dveře 1.PP						
1	0,15 pož-čerpada	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek 6 měsíců
2	0,16 - rozvodna	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek 6 měsíců
Protipožární uzávěry - dveře 1.NP						
3	1,19 . chodba	nelze zjistit	Dveře PB60A	1	NE	chybí výrobní štítek 6 měsíců
4	sklad hořlavin	nelze zjistit	Dveře PB90A	1	NE	chybí výrobní štítek 6 měsíců
Protipožární uzávěry - dveře 2.NP						
5	Byt 1	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek 6 měsíců
6	Byt 2	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek 6 měsíců
7	Byt 3	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek 6 měsíců
8	Byt 4	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek 6 měsíců
9	Byt 5	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek 6 měsíců
Protipožární uzávěry - dveře 3.NP						
10	Byt 1	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek 6 měsíců
11	Byt 2	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek 6 měsíců
12	Byt 3	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek 6 měsíců
13	Byt 4	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek 6 měsíců
14	Byt 5	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek 6 měsíců
Protipožární uzávěry - dveře 4.NP						
15	Byt 1	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek 6 měsíců
16	Byt 2	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek 6 měsíců
17	Byt 3	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek 6 měsíců
18	Byt 4	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek 6 měsíců
19	Byt 5	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek 6 měsíců
Protipožární uzávěry - dveře 5.NP						
20	Byt 1	nelze zjistit	Dveře	1	NE	chybí výrobní štítek 6 měsíců

			PB30				
21	Byt 2	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
22	Byt 3	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
23	Byt 4	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
24	Byt 5	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
Protipožární uzávěry - dveře 6.NP							
25	Byt 1	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
26	Byt 2	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
27	Byt 3	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
25	Byt 4	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
26	Byt 5	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
Protipožární uzávěry - dveře 7.NP							
27	Byt 1	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
28	Byt 2	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
29	Byt 3	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
30	Byt 4	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
31	Byt 5	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
Protipožární uzávěry - dveře 8.NP							
32	Byt 1	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
33	Byt 2	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
34	Byt 3	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
35	Byt 4	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
36	Byt 5	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
Protipožární uzávěry - dveře 9.NP							
37	Byt 1	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
38	Byt 2	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
39	Byt 3	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
40	Byt 4	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
41	Byt 5	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
Protipožární uzávěry - dveře 10.NP							
42	Byt 1	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
43	Byt 2	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
44	Byt 3	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
45	Byt 4	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
46	Byt 5	nelze zjistit	Dveře	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců

			PB30				
Protipožární uzávěry - dveře 11.NP							
47	Byt 1	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
48	Byt 2	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
49	Byt 3	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
50	Byt 4	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
51	Byt 5	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
Protipožární uzávěry - dveře 12.NP							
52	Byt 1	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
53	Byt 2	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
54	Byt 3	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
55	Byt 4	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
56	Byt 5	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
Protipožární uzávěry - dveře 13.NP							
57	Byt 1	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
58	Byt 2	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
59	Byt 3	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
60	Byt 4	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
61	Byt 5	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
Protipožární uzávěry - dveře 14.NP							
62	Byt 1	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
63	Byt 2	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
64	Byt 3	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
65	Byt 4	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
66	Byt5	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
Protipožární uzávěry - dveře 15.NP							
67	Byt 1	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
68	Byt 2	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
69	Byt 3	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
70	Byt 4	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
71	Byt 5	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
Protipožární uzávěry - dveře 16.NP							
72	Byt 1	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
73	Byt 2	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
74	Byt 3	nelze zjistit	Dveře PB30	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
75	Byt 4	nelze zjistit	Dveře	1	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců

76	Byt 5	nelze zjistit	PB30 Dveře PB30	I	NE	chybí výrobní štítek	6 měsíců
-	-	-	-	-			

Jméno a příjmení kontrolora	Pavel Korelus	Číslo zápisu /strana	153
Telefonní spojení na kontrolora	777 294 908	Počet stran celkem	4
Datum kontroly	15-18.4.2019	Přílohy	-
Následná kontrola	po odstranění závad		

Zjištěný stav: Kontrolované požární dveře - uzávěry nejsou provozuschopné. Doporučuji jejich výměnu.

Jiné závady a doporučení: Dveře jsou vlivem používání opotřebované chybí výrobní štítek. Nelze s jistotou prohlásit zda instalované požární dveře jsou skutečně protipožární. Doporučuji jejich výměnu.

Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole požárně bezpečnostních zařízení byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole požárně bezpečnostních zařízení. Svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) ve smyslu ustanovení § 7 odst. 8 vyhl. MV č. 246/2001 Sb.



UHAS
SERVIS HASÍČÍ TECHNIKY
KORELUS JOSEF
L. Janáčka 344, 280 02 Kolín
Tel : 777 294 908, 723 927 108

Za zhotovitele – podpis oprávněné osoby, razítko

Za objednavatele – Datum, podpis oprávněného zástupce , razítko