

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 407 452  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103914702/0300  
IBAN CZ6103000000000103914702  
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená  
u Krajského soudu v HK

RAISA s.r.o.  
Havlíčkova 822  
280 02 Kolín IV

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PVZ/18/4044/Hv/0

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ  
2.3.2018

**Kolín, Sendražice, Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice V Zahrádkách**

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala firma RAISA s.r.o. ve stupni pro územní řízení z 01/2018. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci veřejného osvětlení (VO) v ulici V Zahrádkách v k.ú. Sendražice u Kolína.

V rámci akce dojde k podkladce nových kabelů veřejného osvětlení v délce cca 330 m včetně umístění devíti osvětlovacích bodů v uvedené ulici. Kabelové vedení VO je navrženo podél ulice v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Hlavní a Příční. V blízkosti křižovatky ulic V Zahrádkách a Příční dojde k propojení nového vedení VO se stávajícím vedením VO.

Předmětná stavba je umístěna v záplavovém území vodního toku Labe (IDVT 10100002). Trasou navrženého vedení VO dále dojde ke křížení s vodním tokem Sendražická svodnice (IDVT 10185519). Výše uvedené vodní toky jsou ve správě našeho podniku. Vodní tok Sendražická svodnice je v místě křížení veden v zatrubení, které není ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL\_1330 - Bačovka od pramene po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 686980, X: 1053882.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

**Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe** je uvedený záměr možný. Upozorňujeme, že uvedený záměr se částečně nachází v území se středním povodňovým ohrožením.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správou vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Křížení vedení VO s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a