

**HEMERKA ELEKTRO**  
**Aleš Hemerka**  
**Baráková 625**  
**289 12 Sadská**

NAŠE ZNAČKA: 021/19/Sp

V Kolíně dne: 19. 2. 2019

**Věc: vyjádření k PD pro územní rozhodnutí: „Kolín – Sendražice, ul. K Ovčárům, veřejné osvětlení“**

AVE Kolín s.r.o. jako správce veřejných prostranství **nemá námitek** k navrhované akci za předpokladu, že stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a při splnění následujících podmínek:

1. zahájení stavby oznámí investor správci - AVE Kolín s.r.o.,
2. dotčené povrchy veřejných MK budou uvedeny do stavu:
  - povrch vozovky v případě podélného výkopu bude proveden v šíři jízdního pruhu,
  - ostatní povrchy dotčené příčnými překopy budou uvedeny do původního stavu, tj. pokládka živice včetně zalití spár asfaltovou emulzí, s přesahem konečné úpravy povrchu 25 cm na každou stranu
  - okraje výkopu budou zařízнуты do pravidelného obrazce, jednotlivé vrstvy v místech výkopu budou pečlivě odstraněny, po uložení zařízení budou výkopy při záhozu řádně zhutněny po vrstvách max. 20 cm,
3. zeleň:
  - a. při výkopových pracích bude co nejvíce šetřena okolní zeleň a trávničky, nebudou poškozeny stromy ani keře,
  - b. při záhozu výkopu bude provedeno 2x zhutnění, konečná úprava výkopu se provede srovnáním povrchu tak, aby navazoval na okolní terén, uhrabe se a oseje travním semenem,
  - c. při stavbě musí být dodrženo ustanovení § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve kterém je uvedeno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. Z tohoto důvodu prováděcí firmu odkazujeme na ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,
  - d. stejná konečná úprava platí i pro povrchy zeleně, které sloužily jako skládka materiálu.

S pozdravem

Vyřizuje: Mgr. Pavel Soukup  
mob: +420 733 697 442  
pavel.soukup@ave.cz

Ing. Adéla Vokounová

Mgr. Pavel Soukup

