



Obecní úřad Radovesnice I

Lošanská 23, 28002 Radovesnice I

Váš dopis s čj.:

Ze dne:

Číslo jednací: RADI-646/2017

Spisová značka:

Vyřizuje: Danuše Dušková

Tel: 725 021 051

E-mail: podatelna@radovesnice.cz

Datová schránka: uk4bmrx

Datum: 03.11.2017

VODOS s.r.o.

Legerova č.p. 21

28002 Kolín

Vyjádření pro územní řízení - "Kanalizační přivaděč Zibohlavy - Radovesnice"

OÚ Radovesnice I souhlasí se stavbou kanalizačního přivaděče Zibohlavy – Radovesnice I za těchto podmínek:

- 1.) před napojením výtlačku do koncové šachty v obci Radovesnice I požadujeme zřídit předávací a měřicí šachtu vystrojenou indukčním průtokoměrem na splaškové vody
- 2.) požadujeme vybavit čerpací stanici v Zibohlavě dostatečným dávkováním chemikálie (minimálně 1 m3) k zabránění a eliminování nežádoucích pachů při přečerpávání do naší kanalizace
- 3.) nová čerpací stanice v Zibohlavě **nebude** vybavena bezpečnostním odtokem do Pekelského potoka, protože při havárii by hrozilo, že nevyčištěné odpadní vody potečou potokem do obce Radovesnice I a následně do ochranného pásma vodního zdroje

S pozdravem

OBECNÍ ÚŘAD
Lošanská 23
280 02 RADOVESNICE I


Danuše Dušková
starostka