

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 407 452  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103914702/0300  
IBAN CZ6103000000000103914702  
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená  
u Krajského soudu v HK

VODOS s.r.o.  
Legerova 21  
280 02 Kolín III.

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PVZ/17/36703/Vg/0VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Radka Voglová/666HRADEC KRÁLOVÉ  
6.10.2017**Kanalizační přívaděč Zibohlavy - Radovesnice**

Dne 24.8.2017 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o výstavbu čerpací stanice na severním okraji obce Zibohlavy na břehu vodního toku Peklo (IDVT 10101051). Do této čerpací stanice budou svedeny veškeré splaškové odpadní vody z obce Zibohlavy (kanalizace Zibohlavy součástí samostatné PD, stanovisko PLa PVZ/17/36301/Vg/0). Splaškové vody budou pomocí navrhovaného výtlaku přečerpány do kanalizace v obci Radovesnice a následně do kanalizačního systému města Kolín s likvidací na místní ČOV.

Čerpací stanice (prefabrikovaná ŽB šachta) bude osazena dvěma kalovými čerpadly. ČS bude provedena bez bezpečnostního odpadního potrubí s havarijní rezervou na 8 hodin.

Vodní tok Peklo bude křížen potrubím výtlaku v ř.km 5,690 v blízkosti ČS. Potrubí bude umístěno v chrániče v min. vzdálenosti 1 m pod pevným dnem toku.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL\_1340 - Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 692027, X: 1058997.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**


- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku Peklo** souhlasíme s navrženým záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Křížení a souběh s tokem musí být v souladu s ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
- Přechod vodního toku požadujeme na obou místech označit trvalými orientačními sloupky.
- Kanalizace musí být uložena v chrániče, v min. vzdálenosti **1,2 m** pod skutečným dnem toku (bez sedimentů).
- Výkopový materiál požadujeme zabezpečit tak, aby při deštích nedocházelo k jeho splavování do toku.
- V případě narušení koryta požadujeme jeho okamžité uvedení do původního stavu.
- Případné mýcení břehových porostů požadujeme projednat s příslušným MěÚ OŽP.
- Začátek a konec prací požadujeme oznámit na naše provozní středisko v Čáslavi, Ing. Jiří Novák, tel.: 327 313 341.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
(7)



Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

**Na vědomí**

PL – Z2 – provozní středisko Čáslav