

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

VODOS Kolín, s.r.o.
Ing. Martin Soudek, Ph.D.
Legerova 21
280 02 Kolín II

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon Kolín

6696/17/KSÚS/KHT/KUT
Ev.č. 40884/2017-KSÚS

Kutil / 724 304 257 4.10.2017

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu – Kanalizační přívaděč Zibohlavy – Radovesnice I a na stavbu Odkanalizování místní části Zibohlavy.

Investor: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

Zastoupen: Ing. Josef Doležal, Aleny Santarové 150/3, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

Číslo silnice: III/12547 a III/12549

Dotčené silniční pozemky: k.ú. Zibohlavy, Radovesnice I

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti – silnic III/12547 a III/12549, k Vaší žádosti sděluje, k výše uvedené stavbě jsme vydali vyjádření ev.č. 5242/2017-KSÚS č.j. 812/17/KSÚS/KHT/KUT ze dne 8.2.2017. Podmínky uvedené v tomto vyjádření zůstávají v platnosti a uvádíme je níže. Při jejich dodržení souhlasíme s vydáním územním a stavebním rozhodnutím (povolením).

Kanalizační přívaděč Zibohlavy – Radovesnice I – potrubí PE DN 100 a kabelové vedení:

- 1) Příčné křížení silnice III/12547 bude provedeno podvrtem nebo protlakem, bez poškození povrchu komunikace. V místě křížení kanalizačního přívaděče a kabelového vedení se silnicí bude jejich uložení min. 1,2 m pod stávající niveletou vozovky. Startovací (kontrolní) jámy budou umístěny mimo zpevněnou část silnice III/12547.
- 2) Mimo zastavěné území bude kanalizační přívaděč a kabelové vedení umístěno na vnější hraně silničního příkopu. Kanalizační přívaděč a kabelové vedení budou uloženy min. 1 m od zpevněné hrany vozovky.
- 3) Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce. Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.
- 4) Do vydání stavebního povolení bude uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským krajem – zastoupeným KSÚS SK smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (silniční pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje) a smlouva o omezení užívání silnice (silniční pozemky, které nejsou ve vlastnictví Středočeského kraje, ale je na nich umístěna silnice III. třídy).
- 5) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese bude uhrazena faktura za zřízení služebnosti inženýrské sítě a za omezení užívání silnice ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

- 6) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně předána zpět KSÚS SK. Záruční doba na povrch silnice bude stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání.
- 7) V příloze posíláme formulář pro uzavření příslušných smluv. Vyplněný formulář zašlete zpět na naši výše uvedenou adresu.
- 8) Podmínkou vstupu do silničního tělesa bude povolení zvláštního užívání silnice, vydaného Odborem dopravy MěÚ Kolín.


Odkanalizování místní části Zibohlavy, včetně kanalizačních přípojek:

- 1) Umístění kanalizace v zastavěném území obce Zibohlavy, vzhledem k šířkovým poměrům, je možné do tělesa silnic III/12547 a III/12549.
- 2) Při podélném uložení kanalizace a kanalizačních přípojek do tělesa silnic III/12547 a III/1249 v zastavěném území, bude před zahájením stavby, vozovka zaříznuta do pravidelného obrazce. Výkop bude pažen, aby nedošlo k poškození okolní části vozovky. Zásyp musí být řádně hutněn po vrstvách, max po 20 cm. Na zásyp výkopu nebude použit výkopový materiál. Na zhutněný podklad zásyp štěrkopískem, 20 cm betonu B 10, 5 cm živice ABH a 5 cm ABS. Spáry zalít asfaltovou emulzí nebo modifikovanou zálivkou (v příloze vzorový list A1). Po dokončení stavby, včetně domovních kanalizačních přípojek, bude zbroušen povrch vozovky vzhledem k šířkovým poměrům, v celé šíři vozovky a v celé délce podélného zásahu do vozovek a následně bude položena nová obrusná vrstva 5 cm ABS. KSÚS určí kam bude odvezena obrusná vrstva.
- 3) Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce.
- 4) Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.
- 5) Do vydání stavebního povolení uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským krajem – zastoupeným KSÚS SK smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na p.p.č. 321/1 a 329/1 v k.ú. Zibohlavy a smlouva o omezení užívání silnice na p.p.č. 329/3 a 329/7 v k.ú. Zibohlavy.
- 6) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese bude uhrazena faktura za zřízení služebnosti inženýrské sítě a za omezení užívání silnice ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku.
- 7) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně předána zpět KSÚS SK. Záruční doba na povrch silnice bude stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání. V příloze posíláme formulář pro uzavření příslušných smluv. Formulář vyplňte dle zásahů podle jednotlivých silnic. Vyplněný formulář zašlete zpět na naši výše uvedenou adresu.
- 8) Podmínkou vstupu do silničního tělesa bude povolení zvláštního užívání silnice, vydaného Odborem dopravy MěÚ Kolín.


Upozorňujeme investora stavby, že před vydáním stavebním povolením musí být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, která je schvalována

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Radou Středočeského kraje a následně musí projít finanční kontrolou na odboru dopravy Středočeského kraje. Obdobným schvalovacím procesem musí projít podle směrnice č. 153 Středočeského kraje i smlouva o právu realizovat stavby. Proto je nutné počítat s určitou časovou rezervou na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.


Petr Holan
vedoucí TSÚ oblast Kutná Hora

I. Kutil

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Příloha: vzorový list A1
podklad pro uzavření smlouvy

Bank. spoj.: 7730161/0100
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

E- mail:
ivan.kutil@ksus.cz