

Oblastní inspektorát práce
pro Středočeský kraj

REINVEST spol. s r.o.
K Novému dvoru 897/66
142 00 Praha

Váš dopis ze dne
8.4.2019

Naše č.j.:
8996/4.42/19-2

Naše sp. zn
V 4-2019-131

Vyřizuje/kontakt:
Ing. Vlastimil Smíšek / 950 179 469

Praha 1
30.5.2019

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: „Změna stavby požární zbrojnice č.p. 168 na pozemcích p.č. 150/2 a 42/1 v k.ú. Bakov nad Jizerou“
místo: Bakov nad Jizerou č.p. 168, Bakov nad Jizerou
zadavatel: Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČ: 00237418
projektant: REINVEST spol. s r.o., K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha, IČ: 65410840

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 8996/4.42/19-1 ze dne 8.4.2019

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Nebyly zjištěny závady z oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Upozornění:

Vzhledem k tomu, že se ve stavbě vyskytují působením vnějších vlivů prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvláště nebezpečné (garáže), OIP upozorňuje, že vyhrazená elektrická zařízení na pracovištích s takovými to prostory zvláště nebezpečnými (třída I, skupina B), mohou být uvedena do provozu pouze na základě odborného a závazného stanoviska TIČR (viz vyhláška č. 73/2010 Sb.).

.....
Ing. Jiří Matyáš
vedoucí oddělení inspekce II

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby