

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 56 ZZVZ
„Dodavatel stavby „Kanalizace Kolín - Zibohlavy“

Město Kolín, se sídlem městského úřadu Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, IČ: 00235440, zastoupené Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města (dále jen „Zadavatel“), jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Dodavatel stavby „Kanalizace Kolín - Zibohlavy“, poskytuje toto Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98, ZZVZ, a to na základě Žádostí o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, ze dne 11.2.2020 (dále jen „Žádost“).

Dodavatel ve své Žádosti uvádí:

Dotaz č. 1:

„Žádáme zadavatele o upřesnění položek č.67 a 68 v části ZobohKanalPrip - Kanalizace Kolín – Zibohlavy.

67	K	894811112	Montáž šachty z plastu DN 200/160, 200	kus	76,000
PP Montáž šachty z plastu DN 200/160, 200					
68	M	286105271	Domovní T šachta, komplet DN 200/160	m	76,000
PP Domovní T šachta, komplet DN 200/160					

Ve výkazu výměr je v popisu položek uvedeno u šachty DN200/160. Na výkrese D.6.2 Domovní revizní šachta je uvedeno u šachty DN425. Předpokládáme, že platí rozměr uvedený na výkrese. A dále se domníváme, že u položky č.68 je chybně uvedená jednotka m a správně má být uvedena jednotka ks. Opraví zadavatel výkaz výměr?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Osazený budou domovní šachty DN 200 dle rozpočtu. Byla opravena jednotka z (m) na (ks). Nový, doplněný výkaz výměr přikládáme jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

Dotaz č. 2:

„Ve výkazech výměr částí elektro ČS jsou uvedeny položky zemních a stavebních prací č.75-81 resp.83-91. V poznámce u těchto položek je uvedeno, že tyto položky jsou předmětem dodávky stavby a jsou uvedeny ve výkazu výměr stavby. Žádáme zadavatele o upřesnění, kde ve stavební části výkazu výměr jsou tyto položky uvedeny a případně žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr o tyto položky.“

Odpověď na dotaz č. 2:

Převážná část el. kabelů povede v rýze s kanalizací. Kousky el .kabelů, které nevedou v souběhu, byly započítány do výkazu výměr.

Dotaz č. 3:

„V odpovědi č.14 ve vysvětlení zadávací dokumentace č.3 zadavatel uvádí, že: „Jedná se o výstavbu nové kanalizace a zadavatel nepředpokládá převedení odpadních vod.“ Žádáme tudíž zadavatele o opravu a zveřejnění upravené přílohy č.2_Návrh smlouvy odstraněním uvedeného bodu 3.3 d) (vi) z předmětu specifikace díla.“

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel odstranil z ustanovení přílohy č. 2 – Návrhu smlouvy, odst. 3.3. písm. d), písm. vi). Novou upravenou přílohu č. 2 – Návrh smlouvy, přikládáme jako přílohu č. 2, tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

Dotaz č. 4:

„Ve výkazu výměr nejsou uvedeny žádné položky týkající se bourání stávajících septiků apod. Žádáme zadavatele o potvrzení, že tyto práce nejsou předmětem naší nabídky.“

Odpověď na dotaz č. 4:

Projektová dokumentace řeší pouze veřejnou část přípojek, septiky se neřeší a nebudou součástí nabídky dodavatelů.

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky trativody DN do 100mm

212752212	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm
-----------	---

Dle výkresu D.4_Vzorové uložení má být drenážní potrubí DN150mm. Žádáme zadavatele o upřesnění, který rozměr platí.“

Odpověď na dotaz č. 5:


Platí položka v rozpočtu, tedy trativod DN 100.

Přílohy:

1. Aktualizovaný výkaz výměr
2. Aktualizovaný návrh smlouvy

Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace a jejich příloh zůstávají nezměněny.

V Praze dne 12.2.2020



Bc. Kateřina Danišová

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

SOFIS GRANT s.r.o.
Na Lysině 658/25, 147 00 Praha 4 – Podolí
IČ: 02781336, DIČ: CZ02781336
Mobil: +420 720 508 890
E-mail: danisova@sofis-grant.cz