

Město Kolín

Odbor správy bytových a nebyt. prostor

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

e-mail: sprava.budov@mukolin.cz

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OSBN 24004/20-krap
Spisová zn.: OSBN zakázka 4477/2020

Vyřizuje: Petr Dušánek
Telefon: 321 748 385
E-mail: petr.dusanek@mukolin.cz

Počet listů: 2
Příloh/listů: 0/0

Datum: 02.03.2020

Dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zadavatel **město Kolín**

Zastoupené Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolína

Se sídlem Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

Telefon 321748111, fax 321720911

e-mail posta@mukolin.cz

IČ 235440

DIČ CZ00235440

„Pasportizace požárních zařízení v objektech OSBN“

Zadavatel obdržel dne 26.02.2020 prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení a upřesnění informací k vyvěšené zakázce malého rozsahu:

- 1) Má být předmětem zakázky zpracování pasportu stavby dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 14, část 2 - zjednodušená dokumentace stavby (pasport stavby)?
- 2) Nebo má být zpracován pouhý soupis "požárních zařízení" s jejich umístěním a prověrka značení únikových cest?
- 3) Jaké doklady jsou pro zpracování tzv. "Pasportizace požárních zařízení v objektech OSBN" k dispozici? Prosíme o uvedení konkrétních vstupních dokladů.
- 4) Jsou k dispozici nějaká PBR (požárně bezpečnostní řešení stavby) k předmětným objektům? Pokud ano, jsou včetně výkresů? Jsou kompletní?
- 5) Má být soupis zařízení včetně podrobného popisu zařízení: výrobce, typové označení, rok výroby, výrobní číslo?
- 6) Má být v rámci pasportu posuzován smysl a účel jednotlivých zařízení? Má být posuzován jejich soulad s právními předpisy, průvodními dokumentacemi, normativními požadavky či požadavky PBR? Má být kontrolována provozuschopnost a případně vyhotoven i záznam o kontrole provozuschopnosti těchto zařízení?
- 7) Jaký má být výstup této pasportizace? Stačí pouhý soupis zařízení v tabulkové podobě nebo má být součástí i písemná zpráva, fotodokumentace či zakreslení do výkresů? Budou případně poskytnuty výkresy k zakreslení?

Odpověď zadavatele:

1. ANO zpracování pasportu stavby bude dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 14, část 2 - zjednodušená dokumentace stavby (pasport stavby)
2. NE dle odpovědi na otázku č. 1
3. Revizní zprávy a u některých objektů dokumentace PBŘ nebo TZ na stavebním úřadě
4. PBŘ včetně výkresů většinou nejsou ani na SÚ
5. ANO požadujeme soupis zařízení včetně podrobného popisu zařízení: výrobce, typové označení, rok výroby, výrobní číslo
6. ANO v rámci pasportu má být posuzován smysl a účel jednotlivých zařízení
ANO provozuschopnost zařízení nemusí být kontrolována.
Pasportizace bude sloužit k VR na revize.
7. Soupis zařízení bude v tabulkové podobě písemný i elektronický vše dle vyhlášky č. 499/2006. Výkresy budou poskytnuty jen ty, které máme v elektronické podobě, ale ve většině případů k dispozici nejsou.

S pozdravem

Otisk úředního razítka

Ing. Josef Michalčík
Vedoucí OSBN