

Ze dne:	10.10.2019
Číslo jednací:	019070103136
Vyřizuje:	Jiří Funda
Tel.:	321737183
Fax:	321712326
E-mail:	jiri.funda@vodoskolin.cz
Datum:	10.10.2019

REINVEST spol. s r.o.
K Novému dvoru č.p. 897/66
142 00 Lhotka

Kolín, parc. č. 2841, vodovodní a kanalizační přípojky pro objekt 1388 (územní nebo stavební řízení - vodohospodářská stavba - územní řízení)

Investor: REINVEST spol. s r.o., Lhotka, K Novému dvoru, č.p. 897/66, 14200

V zájmovém území provozuje společnost Energie AG Kolín a.s. vodovod, kanalizaci a teplovodní rozvody pro veřejnou potřebu.

- **Vodovodní přípojka** bude provedena z potrubí PE DN 32 (40 x 4,4 mm), a to navrtávkou s kulovým uzávěrem na stávající vodovodní řad s osazením litinového šoupěte a zemní soupravy s teleskopickou tyčí. Přípojka bude ukončena kompletní vodoměrnou sestavou (ventil před a za, zpětná klapka, vodoměr), která bude umístěna buď v podsklepené části budovy, nejdále 10 m od uličního řadu, 2 m od prostupu stěnou, min 20 cm nad podlahou a min. 20 cm od stěny nebo ve venkovní šachtě umístěné max. 1,0 m za hranicí pozemku investora, minimální vnitřní rozměr šachty musí být 800 x 1200 mm, hloubka 1600 mm nebo plastová kruhová o průměru 1200 mm, hloubka 1600 mm.
- Šachta bude provedena jako plastová (vyztužená nebo obetonovaná) a nepropustná. Vstupní otvor musí být nejméně 600 x 600 mm, krytý patřičným poklopem (hmotnost poklopu max. 15 kg). V prostoru vstupního komínu budou použita stupadla kapsová, v manipulačním prostoru šachty oplastovaná stupadla kramlová nebo ocelový žebřík. Vodoměrná sestava nesmí v žádném případě zasahovat do prostoru vstupu.
- Stávající vodovodní přípojka bude zrušena v místě jejího napojení, demontáž provede bez zemních prací a za finanční úhradu současně s montáží nové přípojky provozovatel, společnost Energie AG Kolín a.s.
- Vodoměr dodá vlastník vodovodu po dohodě s provozovatelem. Dle standardů provozovatele bude osazen vodoměr DN 25 Qn 6 m³/h. V případě uvažování jiného typu vodoměru bude tato skutečnost předem písemně oznámena příslušnému vedoucímu pracovníkovi a bude podmíněna jeho souhlasem.

Samotnou realizaci přípojky a montáž vodoměru je nutno po obdržení stavebního povolení dohodnout s vedoucím provozu vodovodů Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolin.cz.

Přípojka bude provedena v souladu s ČSN 75 5411, uložení sítí v zemi podle ČSN 73 6005.

- **Gravitační kanalizační přípojka** bude v rámci své rekonstrukce provedena z potrubí PVC DN 200, min SN 8 a to odbočkou na stávající uliční stoku vybudovanou v rámci rekonstrukce kanalizační stoky s osazením ve směru toku pod úhlem 45°, v horní polovině potrubí stoky. Přípojka bude ukončena kontrolní šachticí s teleskopickým komínkem o min. rozměrech DN 415/150 (jednovtoková nebo třívtoková), a hloubce 1,0 – 2,0 m. Šachtu je třeba umístit na veřejném prostranství. Pokud tato podmínka není technicky proveditelná, bude revizní šachta umístěna těsně za hranicí pozemku majitele nemovitosti tak, aby byla přístupná pro mechanizaci údržby. Spoj bude proveden vodotěsný, stejně jako trasa potrubí a kontrolní šachtice. Min. spád kanalizační přípojky bude 2% (u DN 200 a více min. 1%). Kontrolní šachta bude opatřena patřičným poklopem dle polohy umístění (zpevněný D40t, nezpevněný D12,5t).

Samotnou realizaci rekonstrukce přípojky je nutno po obdržení stavebního povolení dohodnout s vedoucím provozu kanalizací Mgr. Pavel Konyvka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolin.cz.

Přípojka bude provedena v souladu s ČSN 75 5411, uložení sítí v zemi podle ČSN 73 6005.

Obecná ustanovení:

- Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí ve zjednodušeném řízení ve smyslu § 95 zákona č. 183/2006 Sb.

Činnosti před realizací:

- Podmínkou připojení vodovodní a kanalizační přípojky k vodohospodářským sítím a osazení vodoměru je sjednání Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod (dále jen Smlouvy). Smlouvu si sjednáte na fakturačním oddělení (Legerova 21, Kolín) na základě podané Přihlášky odběratele.
- Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutné respektovat Technické požadavky (které je možné získat na internetové adrese www.vodoskolin.cz nebo na technickém úseku společnosti Energie AG Kolín a.s. včetně příslušných zákonů a technických norem.
- Propojení vodovodní přípojky s vodovodem z vlastního zdroje přes vnitřní instalace domu je nepřipustné.

Činnosti v průběhu realizace:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí provede Energie AG Kolín a.s. – Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolin.cz, Mgr. Pavel Konývka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolin.cz , Petr Němec, tel. 602 602 628 916 a Daniel Matuška na tel. 602 263 034 (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Připojení na vodovod pro veřejnou potřebu (montážní práce) včetně osazení vodoměru provede společnost Energie AG Kolín a.s. - Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolin.cz. Výkopové práce včetně provedení pískového lože a obsypu potrubí zajistí investor.
- Vodoměrná sestava bude umístěna dle "Technické požadavky na umístění vodoměru". Bude osazen vodoměr Qn 2,5 respektive Q₃ 4.
- Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem pracovníka provozu Energie AG Kolín a.s. – Mgr. Pavel Konývka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolin.cz. Připojení bude provedeno po investorově podpisu Smlouvy. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem Energie AG Kolín a.s. ve stádiu vysazené začištěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo společnosti Energie AG Kolín a.s. před dnem nabytí účinnosti Smlouvy (příp. ke kolaudaci). Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem Energie AG Kolín a.s. řádné provedení napojení.
- Kanalizační stoka je vedena na ČOV. Vzhledem k tomu, že dešťové vody zatěžují tuto ČOV je nutné likvidovat tyto vody v místě vzniku v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. Oddělení odpadních vod je nutné striktně dodržet.
- Před kolaudací (resp. před zahájením užívání stavby či při závěrečné kontrolní prohlídce) bude společnosti Energie AG Kolín a.s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky před zásypem potrubí včetně souřadnic (upřednostňujeme digitální formu dat).

Toto vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem



Jiří Funda
technický pracovník

VODOS, s.r.o.
Legerova 21
280 02 Kolín III.
tel.: 321 737 171