

REINVEST, spol. s r.o.

K Novému Dvoru 897/66
142 00 Praha 4

Vaše žádost ze dne, značka:
08.06.2018

Naše značka:
110180260

Vyřizuje:
Jakub Schneider

dne:
12.06.2018

Věc: Rekonstrukce komunikace Kolínská, Kolín

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., *ve znění účinném k 1. 1. 2018.*, a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Kolínská ulice, Kolín, k.ú. Sendražice u Kolína
Stavebník: Město Kolín
Projektant: REINVEST spol. s r.o.
Datum: 2/2018

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce komunikace Kolínská od křižovatky Ovčárecká po vjezdy do průmyslového areálu.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Na křižovatce s ulicí Ovčárecká je přes ulici Kolínská navrženo místo pro přecházení, jehož délka je větší než 7000mm požadovaných bodem 2.0.1 přílohy č.2 k vyhlášce. Místo pro přecházení je osazeno pouze varovným pásem, bez odsazeného signálního pásu určujícího směrové vedení místa pro přecházení dle požadavku bodu 2.2.3 přílohy č.2 k vyhlášce a souvisejících normových hodnot. Místo pro přecházení je pak třeba osadit vodicím pásem přechodu s parametry dle bodu 1.2.3 přílohy č.1 k vyhlášce.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

Jakub Schneider, Odborný konzultant

Adr. střediska: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 - Karlín
+420 604133210, kuba.schneider@gmail.com