

Název zadavatele:	Město Kolín
Sídlo:	Karlovo náměstí 78 28012 Kolín I
IČO:	00235440

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Kolínská, Sendražice, II. výzva“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P20V00000069**“

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám analogicky podle ust. § 98 Zákona v tomto znění:

Dotaz č.1

Zadavatel ve výzvě k podání nabídky, v předmětu veřejné zakázky požaduje, aby součástí projektové dokumentace byl návrh opravy dešťové kanalizace. Z poskytnutých podkladů není zřejmé v jakém rozsahu má být dešťová kanalizace rekonstruována. Jedná se o výměnu vpustí a přípojek nebo bude součástí rekonstrukce i kanalizační stoka? Poskytne zadavatel nějaké upřesňující podklady ke stávajícímu systému odvodnění, například kamerové prohlídky?

Odpověď č.1:

Počítáme s tím, že bude nutné vybudovat novou stoku dešťové vody a dále bude nutné prověřit počet uličních vpustí. Kamerové prohlídky nebylo možné provést z důvodu neprůchodnosti stávající stoky.

Dotaz č.2

Zadavatel ve výzvě k podání nabídky, ve vymezení plnění zakázky, v bodě „a“, požaduje aby součástí plnění veřejné zakázky bylo obstarání „ podkladů stávajícího stavu inženýrských sítí pro jejich případnou rekonstrukci“.

Uchazeč pro správné ocenění projekčních prací žádá zadavatele o přesné zadání typu a rozsahu inženýrských sítí jejichž rekonstrukce bude součástí plnění veřejné zakázky.

Odpověď č.2:

Jedná se o všeobecné ustanovení, v některých lokalitách se nacházejí inženýrské sítě ve správě zadavatele (kamerový systém, veřejné osvětlení apod.). A na základě vyjádření správce o stavu sítě se následně řeší další postup rekonstrukce. Případné vícepráce na projektové dokumentaci by se dále řešily formou dodatku ke smlouvě o dílo.

Dotaz č. 3

Zadavatel ve výzvě k podání nabídky, ve vymezení plnění zakázky, v bodě „a“, požaduje aby součástí plnění veřejné zakázky bylo obstarání „ inženýrsko – geologického průzkumu“. Chápe uchazeč správně, že zadavatel požaduje v této fázi zakázky provedení geotechnického průzkumu pro pozemní komunikace dle TP 76? Neuvažuje zadavatel , vzhledem k rekonstrukci stávající komunikace spíše o provedení diagnostiky vozovky s návrhem způsobu opravy?

Odpověď č.3:

Ano, zadavatel požaduje provedení geotechnického průzkumu pro pozemní komunikace dle TP 76. Diagnostický průzkum vozovek zahrnuje odběr vrtaných (kopaných) sond nestmelených vrstev a podloží vozovky, využití georadaru, provedení laboratorních zkoušek na odebraných vzorcích konstrukčních vrstev a zeminy z podloží, stanovení příčin poruch vozovky a variantní návrh opravy nebo rekonstrukce vozovky. Tato diagnostika je velmi nákladná a u místních komunikací bez dopravního významu většinou její cena převyšuje cenu projektových prací, někdy i stavebních nákladů na sanaci.

V Kolíně dne 28.01.2021

Ing. Iveta Lutňhová, v.r.