

Název zadavatele:	Město Kolín
Sídlo:	Karlovo náměstí 78 28012 Kolín I
IČO:	00235440

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Královská cesta od čp 286-409, Kolín“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P20V00000070**“

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám v souladu s ust. § 98 Zákona v tomto znění:

Dotaz č. 1

Bylo by možné termíny přehodnotit a prodloužit je alespoň na 18 měsíců? Popř. odstupňovat termínově po odevzdání PD v jednotlivých stupních?

Odpověď č. 1

Termín dokončení je stanoven na základě letitých zkušeností se zpracovateli projektových dokumentací. Termín zůstává dle zadávací dokumentace. Pokud dojde v průběhu projektování k neočekávané a opodstatněné komplikaci s vyjádřením DOSS případně správců sítí, lze prodloužit termín dokončení uzavřením dodatku. Projektant musí tento problém prokazatelně doložit (podací lístek, zápis z jednání apod.).

Dotaz č.2

Zadavatel ve výzvě k podání nabídky, v předmětu veřejné zakázky požaduje, aby součástí projektové dokumentace byl rekonstrukce části kanalizační stoky včetně přepojení na stávající přípojky a rekonstrukci uličních vpustí. Z poskytnutých podkladů není zřejmé v jakém rozsahu má být kanalizační stoka rekonstruována. Poskytne zadavatel nějaké upřesňující podklady ke stávajícímu systému odvodnění, například kamerové prohlídky?

Odpověď č. 2

Na základě provedené kontroly správcem sítě bylo rozhodnuto o rekonstrukci kanalizačního řadu z důvodu jeho havarijního stavu, vč. uličních vpustí a přepojení na přípojky. Samotné přípojky si řeší majitelé nemovitostí. Kamerové prohlídky nebylo možné provést z důvodu neprůchodnosti stávající stoky.

Dotaz č. 3

Zadavatel ve výzvě k podání nabídky, ve vymezení plnění zakázky, v bodě "a", požaduje aby součástí plnění veřejné zakázky bylo obstarání "podkladů stávajícího stavu inženýrských sítí pro jejich případnou rekonstrukci". Uchazeč pro správné ocenění projekčních prací žádá zadavatele o přesné zadání typu a rozsahu inženýrských sítí jejichž rekonstrukce bude součástí plnění veřejné zakázky.

Odpověď č. 3

Jedná se o všeobecné ustanovení, v některých lokalitách se nacházejí inženýrské sítě ve správě zadavatele (kamerový systém, veřejné osvětlení apod.). A na základě vyjádření správce o stavu sítě se

následně řeší další postup rekonstrukce. Případné vícepráce na projektové dokumentaci by se dále řešily formou dodatku ke smlouvě o dílo.

Dotaz č. 4

Zadavatel ve výzvě k podání nabídky, ve vymezení plnění zakázky, v bodě "a", požaduje aby součástí plnění veřejné zakázky bylo obstarání "inženýrsko – geologického průzkumu". Chápe uchazeč správně, že zadavatel požaduje v této fázi zakázky provedení geotechnického průzkumu pro pozemní komunikace dle TP 76? Neuvažuje zadavatel, vzhledem k rekonstrukci stávající komunikace spíše o provedení diagnostiky vozovky s návrhem způsobu opravy?

Odpověď č. 4

Ano, zadavatel požaduje provedení geotechnického průzkumu pro pozemní komunikace dle TP 76. Diagnostický průzkum vozovek zahrnuje odběr vrtaných (kopaných) sond nestmelených vrstev a podloží vozovky, využití georadaru, provedení laboratorních zkoušek na odebraných vzorcích konstrukčních vrstev a zeminy z podloží, stanovení příčin poruch vozovky a variantní návrh opravy nebo rekonstrukce vozovky. Tato diagnostika je velmi nákladná a u místních komunikací bez dopravního významu většinou její cena převyšuje cenu projektových prací, někdy i stavebních nákladů na sanaci.

V Kolíně dne 29.01.2021

Radka Váňová, investiční referentka, v.r.