

Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



LK PROJEKT s. r. o.
ul. 28. října 933
250 88 ČELÁKOVICE

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 47723/17-Tv
Spisová zn.: OZPZ 331/2017

Vyřizuje: Daniela Tvrdíková
Telefon: 321 748 334
E-mail: daniela.tvrdikova@mukolin.cz

Počet listů: 1
Příloh/listů: 0/0

Datum: 16.05.2017

Rekonstrukce kanalizační stoky FVII – v ul. Na Magistrále, Kolín – dotčené pozemky poz. č. 2624/45, 2456/3, 2634/9, 2634/33, 2634/37, 2636/5, k. ú. Kolín. Stavebník Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín – vyjádření k žádosti

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, podává na základě žádosti, kterou obdržel dne 09.05.2017, následující vyjádření:

- a) Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje Zemanová, tel. 321 748 342): nemáme námitek za podmínky, že s odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce a doložit způsob jejich odstranění.
- b) Z hlediska vodoprávního úřadu (vyřizuje Ing. Mukařovská, tel. 321 748 349): o povolení ke stavbě vodního díla je nutno požádat vodoprávní úřad MěÚ Kolín. Žádost je nutno předložit v souladu s vyhláškou č. 432/2001 sb., ve znění pozdějších předpisů.
- c) Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje Chramosta, tel. 321 748 329): nemáme námítky za podmínky, že:
- Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění – mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).
 - Při provádění záměru bude přímo na místě realizace záměru (na staveništi) vždy přítomen kompetentní pracovník odpovědný za provedení výše uvedených opatření ke snížení prašnosti.

- d) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (vyřizuje Podoláková, tel. 321 748 339): nemáme námitek.
- e) Z hlediska ochrany přírody a krajiny (vyřizuje Felixová, tel. 321 748 337, Ing. Matyášová, tel. 321 748 338): nemáme námitek. Rekonstrukce kanalizační stoky bude provedena bezvýkopovou opravou stávajícího potrubí, proto nedojde k zásahu do veřejné zeleně.
- f) Z hlediska státní správy lesů a myslivosti (vyřizuje Podoláková, tel. 321 748 339): nemáme námitek.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství