

**Název
zadavatele:** Město Kolín
Sídlo: Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I
IČO: 00235440

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Rekonstrukce chodníků a VO v ul. V Břízách, Kolín“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P21V00000036**“

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám analogicky podle ust. § 98 Zákona v tomto znění:

Dotaz:

Žádáme upřesnit o co se jedná. Není zakresleno ve výkresech, není detail v PD a není zmínka v TZ.

17 K 184813299 Zřízení ochranného oplocení stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm
m 18,840

VV "pro 4 ks stromů" 2*3,14*0,75*4 18,840

18 K 184813999 Posunutí ochranného oplocení stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000
mm - odstranění, oprava a montáž kus 20,000

Odpověď:

Na žádost odboru ŽP je potřeba zřídit ochranu stávajících vzrostlých stromů – jedná se o dřevěné bednění výšky 2,0 m v zamezení poškození kmenů stromů (oděrky kůry atd.) bednění může být provedeno z klasických prken nebo z OSB desek

<https://www.arboristika.com/arboristika-pece-o-stromy/58-ochrana-kmenu-a-korenu>

V Kolíně dne 29.04.2021

Ing. Iveta Luťhová, v.r.