POHLED D-D



POHLED E-E



POHLED B-B



POHLED F-F



POHLED A-A



POHLED A-A

POHLED A-A



ELEKTROINSTALACE:

E1. El. vývod 1f+0, 1200 mm n.č.p., př.: 3.5 kW, ukončit zásuvkou (rezerva 230V)
E3. El. vývod 1f+0, 400 mm n.č.p., př.: 0.5 kW, ukončit zásuvkou (změkčovač vody, podstolová lednice)
E4. El. vývod 1f+0, 2000 mm n.č.p., př.: 0.5 kW, ukončit zásuvkou (lednice)
E5. El. vývod 1f+0, 2600 mm n.č.p.,, př.: 0.5 kW, volný konec 4.0 m (digestoř) el. vývod vést přes vypínač umístěný na zdi, v dosahu obsluhy - osvětlení digestoře)
E5a. Vypínač ve výšce 1200 mm n.č.p. pro el. vývod E5 (digestoř)
E6. El. vývod 3f+0, 100 mm n.č.p., př.: 5,35 kW, volný konec 2.0 m (myčka na stolní nádobí)(el. vývod vést přes vypínač umístěný na zdi, mimo myčku, v dosahu obsluhy)
E6a. Vypínač ve výšce 1200 mm n.č.p. pro el. vývod E6 (myčka) (navrhované umístění)
E7. El. vývod 3f+0, 500 mm n.č.p., př.: 5.0 kW, volný konec 2.0 m (konvektomat)
(el. vývod vést přes vypínač umístěný na zdi, mimo konvektomat, v dosahu obsluhy)
E7a. Vypínač ve výšce 1200 mm n.č.p. pro el. vývod E7 (konvektomat) (navrhované umístění)
E8. El. vývod 3f+0, 100 mm n.č.p., př.: 6.0 kW, volný konec 2.0 m (sporák) el.vývod vést přes vypínač umístěný na zdi, mimo sporák, v dosahu obsluhy)
E8a. Vypínač ve výšce 1200 mm n.č.p. pro el. vývod E8 (sporák) (navrhované umístění)
E9 Vypínač
E10 Svítidla
E11 El. vývod 1f+0, 3000 mm n.č.p.,, př.: 0.2 kW, volný konec (ventilátor)
E12 El. vývod 1f+0, 3000 mm n.č.p.,, př.: 4 kW, volný konec (el.ohřívač)
E13 El. vývod 1f+0, př.: 9 kW, volný konec (klimatizace)
E14 Rozvaděč

BPT Solution s.r.o.
Pod Skalkou 268
25244 Dolní Jirčany

AKCE:
„Rekonstrukce kuchyně MŠ Kmochova“

STAVEBNÍK (INVESTOR):
Město Kolín
Karlovo náměstí
78 28012 Kolín I
IČ: 00235440

VYPRACOVAL:
Ing.Petr Born

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 1NP- ELEKTRO

STUPEŇ PROJEKTU:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
DPS

ČÁST:
SOUHRNNÝ PROJEKT

MĚŘÍTKO:

DATUM: **29.3.2021**

ČÍSLO VÝKRESU: G

ČÍSLO PARÉ: