




PŘÍSTŘEŠEK
PRO KONTEJNERY

Č. P. 113




Č. P. 69 MĚSTSKÁ KNIHOVNA



STŘECHA PŘÍSTŘEŠKU - VIZ VÝKRES STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI:
D.1.2C - 003 PŘÍSTŘEŠEK NA KONTEJNERY

OCEL: S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
S235JRH (1.0039) dle EN 10219-1
S320GD+Z275 nebo S320GD+ZA255 dle ČSN EN 10346
TRÁDA PROVEDENÍ: EXC 2 dle ČSN EN 1090-2
SVAŘY: JAKOST C dle ČSN EN ISO 5817
ŠROUBY: PEVNOSTNÍ TRÁDA 8.8





S30
skladba konstrukce podlahy
1 - liazená betonová deska s káří sítí 150/150/6
2 - hydroizolace asfaltový SBS pás - penetrace
3 - podkladní beton
4 - hutěná štrkodrť (frakce 0-62)

S31
skladba konstrukce stěny
1 - jednovrstvá vnější omítka
2 - zdivo z betonových tvárníc ztraceného bednění
3 - vnější omítka - hrubá vápenná omítka
4 - povrchová úprava - vápenný náter
podnáter - podkladní vápenná modifikovaná barva
náter - vápenná fasádní barva tónovaná, světlešedá RAL 7032

pozn:
podnáter upravuje fyzikální a optické vlastnosti podkladu,
usnadňuje aplikaci svrchní barevné vrstvy

S32
skladba konstrukce střešy
1 - vlnitý plech SP 42/160/0,75
2 - povrchová úprava: PVDF (polyvinylidenfluorid) nebo polyester
barva: RAL 7032 i ze spodní strany
3 - IPE 120 - 4100 a 1670 mm



SCHODY - VIZ VÝKRES STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI:
D.1.2C - 006 ŽELEZOBETONOVÉ SCHODY ZAHŘADY - TVAR

TRÁDA KONSTRUKCE S4 (NAVRHOVÁ ŽIVOTNOST 50 LET)
DLE ČSN EN 1990-1
BETON
ČSN EN 206 - A1 A ČSN P 7324/04
C30/37 - XC4, XF2 - Cl 0,2 - Dmax 16 - S3
VÝZTUŽ: SÍŤ KARI Ø 8,0/150
KRÝTÍ: 40mm
KAMENIVO PODLE ČSN EN 12620 S DOSTATEČNOU MRAZUVZDORNOSTÍ
PODKLADNÍ BETON C12/15

POZNÁMKY:
VIDITELNÉ ČÁSTI BETONU PROVĚST JAKO POHLEDYVÝ BETON PB2

OPĚRNÉ STĚNY - VIZ VÝKRES STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI:
D.1.2C - 007 OPĚRNÉ STĚNY - ZAHŘADY

BETON
DLE ČSN EN 206-A1
C25/30 - XC2, XA1 (CZ.F. II) - Cl 0,2 - Dmax 22 - S3
PODKLADNÍ BETON
C12/15 - X0 (CZ.F. II) - Cl 0,1 - Dmax 22 - S3
VÝZTUŽ: B500B (1050,9IR)
MINIMÁLNÍ KRÝTÍ VÝZTUŽE ŽÁKLADU 35 mm
MINIMÁLNÍ KRÝTÍ VÝZTUŽE OPĚRNÉ ZDI 50 mm

