

sporadical architektonická kancelář

Veronika Sávová

Václavská 2068/14

120 00 Praha 2

Kolíně dne 15.10.2018

**Věc: Vyjádření o stanovisko na akci „ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PARTERU A
ZAHRADY OBJEKTŮ HUSOVA 69 A 110-113, KOLÍN“**

Dle Vaší žádosti o vyjádření ze dne 12.10.2018 na akci „ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PARTERU A ZAHRADY OBJEKTŮ HUSOVA 69 A 110-113, KOLÍN“ Vám dáváme na vědomí, že v dotčeném místě vyznačené lokality se nachází podzemní rozvody tepelné sítě CZT ve správě Městského tepelného hospodářství spol. s r.o. Jedná se o stávající potrubí tepelné energie, které je v kanálovém provedení.

K návrhu uvedeného řešení **nemáme žádné námitky, pokud bude dodrženo ochranné pásmo** dle § 87 Zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v současném znění. (Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m.)

Stavební práce a přejíždění teplovodního kanálu technikou, musí být prováděny s maximální opatrností. Každé poškození těchto rozvodů, jak na strojní, tak i na stavební části je potřeba okamžitě nahlásit MTH Kolín (p. Petr Němec nebo p. Daniel Matuška).

Nejpozději před zahájením vlastních prací bude trasa našeho stávajícího zařízení vytýčena na místě. Vytýčení je nutno objednat a domluvit u p. Daniel Matušky na tel: 602263034, 321724276, nebo u p. Petra Němce na tel: 602628916

S pozdravem



Petr Němec

MTH Kolín, spol. s r.o.

petr.nemec@mth-kolin.cz

tel. 602 628 916