


POZNÁMKA:

KABEL BUDE ULOŽEN NA DNO VÝKOPU NA VRSTVU JEMNOZRNNÉHO PÍSKU VYSOKOU 8 cm VIZ ŘEZ, ZASYPÁN STEJNOU VRSTVOU. V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PŘEDEPSANÉ HLOUBKY A DÁLE V PROSTORU ULOŽENÍ DO ORNÉ PŮDY, BUDE KABEL CHRÁNĚN MECHANICKOU OCHRANOU (NAPŘ. KOPOFLEX TYP KF 09090).

DO VÝKOPU BUDE DÁLE ULOŽENA ČERVENÁ VÝSTRAŽNÁ FOLIE CCA 20 – 30 cm NAD HORNÍ ČÁSTÍ VNĚJŠÍHO OBVODU KABELU



Souř. systém: JTSK  $\pm 0,00 = 208,28$

projekt **ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PARTERU A ZAHRADY OBJEKTŮ  
HUSOVA 69 a 110 - 113, KOLÍN - ETAPA I.**

stavebník **Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín**

část PD **D.1.4.d ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY**

|   |   |
|---|---|
| odpovědný projektant<br>PMR elektro s.r.o.<br>Jaroslav Janeček<br>tel: 737 226 770, jaroslav.janecek@pmr.cz | místo stavby<br><b>Husova 69 a 110 - 113, Kolín</b>                               |
|   | č. parc.<br>185/1, 185/2, 185/3, 186/2, 15<br>katastrální území<br>Kolín [668150] |
|   | stupeň PD<br><b>DPS</b><br>číslo paré   |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| vypracoval<br>Lukáš Fassinger<br>tel: 608 774 437, lukas.fassinger@pmr.cz | datum<br><b>IX/2020</b> |
|   | měřítko                 |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| obsah<br><b>ŘEZ KABELOVÉHO VEDENÍ VO</b> | č. výkresu<br><b>04</b> |
|--|-------------------------|