



- VZT 1 - RADIÁLNÍ VENTILÁTOR CK-40F + POTRUBÍ ALUFLEX HYGIENIC 102
MAX. PRŮTOK - 360 m³/hod, PŘÍKON 70 W, HLUČNOST 55 dB(A)
- VZT 2 - AXIÁLNÍ VENTILÁTOR E-Style 100 + POTRUBÍ ALUFLEX HYGIENIC 102
MAX. PRŮTOK - 90 m³/hod, PŘÍKON 14 W, HLUČNOST 31,4 dB(A)
- VZT 3 - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE S NEREZOVOU SÍTKOU PROTI HMYZU

VZDUCHOTECHNIKA NEVYŽADUJE ŽÁDNÝ PRŮRAZ STŘECHOU

ING.BOHRUMÍR MATĚJKA PROJEKCE TZB KŘEČANSKÁ 1045, 407 77 ŠLUKNOV ICO : 666 35 206, TEL.: 412 366 457, 608 280 562		FORMÁT		A3	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing.Jakub Kunčík		VYPRACOVAL Ing.Matějka Boh.		TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ VZDUCHOTECHNIKA	
				MÍSTO STAVBY MŠ Bezručova č.p.801, st.p.č.4095/5, KÚ Kolín	
INVESTOR		Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín		AKCE: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ MŠ Bezručova č.p.71, st.p.č.4095/5, KÚ Kolín	
OBSAH VÝKR.:		VZDUCHOTECHNIKA		ČÍS. PARÉ 03 ÚT	