

HROMOSVOD

HROMOSVODNÍ OCHRANA OBJEKTU DLE ČSN 623 05,LPS III

PROVEDENO JAKO JÍMACÍ VEDENÍ S POMOCNÝM JÍMAČY .

PROVEDENÍ SVODŮ

SVODOVÝ VODIČ FEZN Ø10 VEDEN NA POVRCHU

PŘÍCHYTKÁCH JÍMACÍ TYČ MUSÍ PŘESAHOVAT NEJVYŠŠÍ CHRÁNĚNÝ BOD O 2m

JÍMACÍ VEDENÍ-FEZN Ø8-veden uložením, po celé délce střechy, resp. v podpěrách vedení

Vzdálenost podpěr:1000mm.

SO	svorka okapová
SZ	svorka zkušební
OO	ochranný úhelník
SP	svorka připojovací
SK	svorka křížová
ST	svorka na okapové svody
SS	svorka spojovací(drát–drát)
SR02	svorka spojovací pásek–pásek)
SR03	svorka spojovací(pásek–drát)
DUZ	držák úhelníku do zdiva

ZKUŠEBNÍ SVORKA

JT–JÍMACÍ TYČ

JÍMACÍ VEDENÍ A SVODOVÝ VODIČ FEZN ø8mm

SVODOVÝ VODIČ FEZN ø10mm

PŘIPOJENÍ HROMOSVODU K ZEMNÍCÍ SOUSTAVĚ ZEMNÍCÍ TYČE

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+N+PE, ~50Hz, 230/400V, TN–C–S

OCHRANA ZÁKLADNÍ : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN–C A TN–S

OCHRANA ZVÝŠENÁ : a) DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

b) PROUDOVÝMI CHRÁNIČI (U VYBRANÝCH OKRUHŮ)

U VEŠKERÉ PŘIPOJOVANÉ TECHNOLOGIE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ OVĚŘIT SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ DANÉHO ZAŘÍZENÍ DLE POKYNŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE.

D et A stavební společnost s.r.o.
Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 – Veleslavín
IČO:28496591
detaprojekt@seznam.cz

projektant části:
D&C Power s.r.o..
Jakub Frajkovský
Viktora Huga 6, Praha 5,Smíchov
739 989 179, dcpower@post.cz

RAZÍTKO

AUTORIZOVAL: Jakub Frajkovský č.autoriz.:0010258

VYPRACOVAL: Jakub Frajkovský
Tel: 739 989 179
frajkoj@centrum.cz

OBJEDNATEL: Město Kolín,Karlovo nám.78, Kolín I

PROJEKT: Stavební úpravy BD U NEMOCNICE 425
Snížení energetické náročnosti

UMÍSTĚNÍ: Kolín,U NEMOCNICE 425

PROJEKT ČÁSTI: ELEKTROINSTALACE

PŮDORYS STŘECHY-HROMOSVOD

DOKUMENTACE:	DSP+DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY:	-
MĚŘÍTKO:	
DATUM:	10/2018
POČET FORMÁTŮ:	3 x A4

ČÍS.VÝKRESU:	ČÁST:	ČÍS.PARÉ:
		02

NÁZEV VÝKRESU: