



Váš dopis zn.: elektronické podání  
Ze dne: 03.08.2018  
Naše zna ka: VEKOL/20180803-001/SR  
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: VEKOL/20180801-001/ES  
Vy izuje: Ing. Miroslav uriš  
Telefon: 721 446 619  
E-mail: miroslav.duris@veolia.com  
Datum: 03.08.2018

**REINVEST spol. s r.o.**

K Novému dvoru 897/66  
14200 Praha

**Stanovisko**  
provozovaných společností  
**Veolia Energie Kolín, a.s.**  
pro ú ely stavebního ízení

Název akce:	Rekonstrukce kanaliza ní stoky GIIla-1a v ul. Karlova, Kolín	
Stru ý popis akce:	Rekonstrukce kan. stoky, souvisejících povrch komunikace a VO	
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Kolín
	Obec:	Kolín
	Název k.ú.:	Kolín
Kontaktní osoba:	Petra Michálková	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	774327717, gogoska123@gmail.com	
Platnost vyjád ení:	1 rok ode dne vyhotovení 03.08.2018	

Ve Vámi vyzna eném zájmovém území

**dojde k dot ení**

za ízení ve správ Veolia Energie Kolín, a.s.

Jedná se o:

**Podzemní vedení tepelných sítí**

**Souhlasíme s realizací stavby dle p edložené dokumentace.**

Stavebník zajistí ochranu teplotního za ízení v rozsahu daném zákonem c. 458/2000 Sb. § 87 v platném zn ní, SN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými p edpisy je povinen u init veškerá opat ení, aby b hem stavební ínnosti nedošlo k poškození teplotního za ízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody zp sobené na za ízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku t etím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního za ízení b hem stavby a po jejím dokon ení je povinen



1. Písemně uveďte domnětku vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnů před zahájením stavby.
2. Zajistit vytýčení rozvodného tepelného zaízení a prokazatelně seznámit s provedeným vytýčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat.
3. Při zjištění rozvodného tepelného zaízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně zaízení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně.
4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zaízení okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v případě, že zaízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie.
5. V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
6. Změny v uložení, případně položky nebo provedení doplňujících opatření (chránky, roznášecí zátěžové desky, atd.) na rozvodném tepelném zaízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v průběhu inženýrských prací vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném zaízení nebo těmto osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k souběhu nebo křížení s ostatními inženýrskými sítěmi s rozvodným tepelným zaízením, požadujeme před zakrytím převzetí uvedených úseků technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjádření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejméně 1 pracovní den předem.

U podmínky dodržení SN 736005 upozorujeme na skutečnost, že tepelné vedení v podkladech Veolie není zaměřeno, ale pouze zakresleno. Přesnou polohu lze určit pouze sondážními výkopy s jejich následným zaměřením.

Vytýčení rozvodu tepelné energie bude provedeno na základě zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejméně 5 pracovních dnů předem. V žádosti o vytýčení uvádíte naši značku předem určeného vyjádření.

Sítě v terénu vám vytýčí odpovědný pracovník

Kolín - Bc. Jiří Fiala, tel.604702405, [jiri.fiala@veolia.com](mailto:jiri.fiala@veolia.com)

Nedodržením podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavební inženýrská, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítě rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona č. 458/2000 jako inženýrská bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zaízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetím osobám ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.  
Platnost vyjádření je 1 rok.

**Ing. Rostislav Krempaský, Ph.D.**  
Výkonný ředitel společnosti

Tel.: + 420 221 511 987  
E-mail: [rostislav.krempasky@veolia.com](mailto:rostislav.krempasky@veolia.com)