

REINVEST, spol. s r.o.

K Novému Dvoru 897/66
142 00 Praha 4

Vaše žádost ze dne, značka:
19.06.2018

Naše značka:
110180284

Vyřizuje:
Jakub Schneider

dne:
22.06.2018

Věc: Rekonstrukce kanalizační stoky GIIla - 1a v ulici Karlova. Kolín

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní řízení a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., *ve znění účinném k 1. 1. 2018.*, a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Kolín

Stavebník: Město Kolín

Projektant: REINVEST spol. s r.o.

Datum: 4/2018

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce stávající kanalizační stoky GIIla-1a v ulici Karlova. Součástí je celková rekonstrukce zpevněných ploch a rekonstrukce veřejného osvětlení.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. K bodu 11. PZ připomínáme, že zabezpečení stavby bude v souladu s požadavky bodů 4.1 a 4.2 přílohy č.2 k vyhlášce. Při nedodržení průchozího prostoru během stavby dle bodu 1.0.2 přílohy č.2 (1500mm) nebo při celé uzavírci komunikace pro chodce se musí navrhnout náhradní a vzdálenostně přiměřená bezbariérová trasa dle požadavku bodu 4.0 přílohy č.2 k vyhlášce.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

Jakub Schneider, Odborný konzultant

Adr. střediska: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 - Karlín
+420 604133210, kuba.schneider@gmail.com