

Ze dne:	05.01.2022
Číslo jednací:	O22070168427
Vyřizuje:	Olga Krčmářová
Tel.:	607 301 906
Fax:	321 712 326
E-mail:	olga.krcmarova@energiekolin.cz
Datum:	12.01.2022

S4A, s.r.o.  
Loupnická č.p. 176  
435 42 Janov

**Sendražice u Kolína, parc. č. 1043/2, Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace v ul. Hnykova, Kolín - Sendražice (územní nebo stavební řízení – bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: Město Kolín, Kolín I, Karlovo náměstí, č.p. 78, 28002

V zájmovém území provozuje společnost Energie AG Kolín a.s. vodovod a oddílnou splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Vzhledem k našemu předchozímu vyjádření č.j. O18070081550 ze dne 05.12.2018 se stanovisko naší společnosti nemění, tzn. i nadále platí:

V příloze vám posílám orientační zakres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny přípojky těchto sítí, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u vlastníků jednotlivých nemovitostí. Při realizaci dojde k souběhu a křížení s našimi podzemními sítěmi, vůči kterým požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005.

**S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede Energie AG Kolín a.s. – pro vytyčení vodovodních řadů Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz, pro kanalizační stoku Ing. Jaroslava Drastilová, tel: 777 145 106, jaroslava.drastilova@energiekolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Požadujeme zachování funkčnosti a přístupnosti všech hydrantů, šoupat, zemních souprav v průběhu výstavby a jejich výškovou úpravu, pokud dojde v průběhu stavby ke změnám nivelety povrchů. Následně požadujeme přizvání ke kontrole této podmínky i po dokončení akce.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od vnějšího líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. V místech křížení navrženého vedení a vodovodní nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatři vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korytek, popřípadě chráničky. V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi Energie AG Kolín a.s. a před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem. Písemný zápis provede Energie AG Kolín a.s. – pro vodovodní řad Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz, pro kanalizační stoku Ing. Jaroslava Drastilová, tel: 777 145 106, jaroslava.drastilova@energiekolin.cz
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřipustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- V případě odkrytí nebo poškození vodohospodářských sítí okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 778 833 a to i v případě, že zařízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek studené vody nebo odvádění odpadních vod.

- V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření, nebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
- Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na vodohospodářských sítí nebo třetím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení Energie AG Kolín a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

**Doporučení:**

- Doporučujeme v rámci stavby při spolupráci a spoluúčasti vlastníků objektů, popřípadě pozemků provést výměnu vodovodních přípojek až po vodoměr tak, aby následně nebylo nutné zasahovat do nově upravené komunikace nebo chodníku.

**Upozornění:**

- Stávající vodohospodářské sítě v ulici Hnykova se nacházejí na konci své technické životnosti s rizikem výskytu poruch a havárií. Nelze proto zcela vyloučit, že nedojde k výskytu poruch či havárií. S ohledem na rozsah nového povrchu komunikací a chodníků, doporučujeme konzultovat s vlastníkem vodovodu (Vodohospodářské sdružení Kolín) výměnu vodohospodářských sítí, včetně vodovodních přípojek pro nemovitosti a ochránit tak nové povrchy před jejich poškozením při výskytu havárií vodohospodářských sítí.
- V případě výměny povrchových znaků budou původní povrchové znaky odevzdány provozovateli vodohospodářských sítí.

Toto vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

  
**ENERGIE AG** (33)  
Kolín a.s.  
Orebitská 885, 280 02 Kolín IV  
IČ: 47538457 DIČ: CZ47538457

Olga Krčmářová  
technický pracovník dokumentace