



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

LK PROJEKT s.r.o.
Ul. 28. října 933/11
250 88 Čelákovice

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
Pla/2021/016930

VYŘIZUJE/LINKA
Martin Fajl / 677

HRADEC KRÁLOVÉ
13.4.2021

Výstavba podtlakové kanalizace v ul. K Potoku na pozemku parc.č. 428/16, k.ú. Sendražice u Kolína

Dne 9.4.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované Ing. Knapovou (3/2021) se jedná o výstavbu podtlakové kanalizace v ul. K Potoku na pozemku parc.č. 428/16, k.ú. Sendražice u Kolína. Při této akci dojde k výstavbě 5 ks podtlakových kanalizačních přípojek o celkové délce 16 m, včetně sběrných šachet umístěných v ulici, do kterých budou napojeny gravitační kanalizační přípojky. Výstavba je situovaná na levém břehu vodního toku Hluboký potok (IDVT: 10185515) ve správě Lesů ČR, státní podnik. Zmíněná lokalita se nachází v záplavovém území vodního toku Labe (IDVT: 10100002) ve správě Povodí Labe, státní podnik. Hladina povodňového průtoku při Q_{100} je na kótě 195,60 m n.m. ve výškovém systému Bpv.

Stavebníkem akce je Město Kolín.

O stanovisko **správce vodního toku** Hluboký potok požádejte Lesy ČR, státní podnik

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1340 - Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 687232, X: 1054337.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
- Veškerý materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje