

**Název
zadavatele:** Město Kolín
Sídlo: Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I
IČO: 00235440

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Rekonstrukce kanalizačního řadu GIIla - 1a v ul. Karlova, Kolín“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P22V00000020**“

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám analogicky podle ust. § 98 Zákona v tomto znění:

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr VO v odstavci „Stožáry, svítidla a příslušenství“ jsou uvedeny stožáry, 6m a LED svítidlo. Dle TZ a současného stavu se v ulici Karlova nacházejí historická svítidla typu Pechlát se sodíkovou výbojkou umístěné na fasádě domů.

Zde je rozpor mezi TZ a VV. Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď č. 1

Výkaz výměr byl opraven v souladu s technickou zprávou. Zadavatel požaduje nacenit historická svítidla. Přílohou tohoto Vysvětlení, doplnění nebo změny zadávacích podmínek č. 1 je:
Specifikace materiálu VO Karlova

V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 02.03.2022, do 10:00hod.

V Kolíně dne 23.02.2022

Jana Ontlová, DiS. , v.r.