

**Název  
zadavatele:** Město Kolín  
**Sídlo:** Karlovo náměstí 78  
28012 Kolín I  
**IČO:** 00235440

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

**„Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v ul. Hnykova, Kolín-Sendražice“**  
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P22V00000021**“

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám analogicky podle ust. § 98 Zákona v tomto znění:

V poskytnuté projektové dokumentaci část Komunikace výkres C-2 Podélný řez je uveden podélný sklon komunikace, který nespĺňuje požadavky dle ČSN 736110. Nejmenší podélný sklon nemá klesnout pod 0,5%. Doplní zadavatel PD o odvodňovací proužky?

Odpověď: Do zadávací dokumentace nebudou doplněny odvodňovací proužky, počítejte se sklonem 0,5%.

V Kolíně dne 07.03.2022

**Ing. Iveta Luřhová, v.r.**