

Ze dne:	17.09.2021
Číslo jednací:	O21070159912
Vyřizuje:	Olga Krčmářová
Tel.:	607 301 906
Fax:	321 712 326
E-mail:	olga.krcmarova@energiekolin.cz
Datum:	15.10.2021

LK PROJEKT s. r. o.
28. října č.p. 933/11
250 88 Čelákovice

Sendražice u Kolína, parc. č. 413, Kanalizace v ul. Ke Sportovištím, Kolín-Sendražice (územní nebo stavební řízení - vodohospodářská stavba - stavební řízení)

Investor: Město Kolín, Kolín I, Karlovo náměstí, č.p. 78, 28002

V zájmovém území provozuje společnost Energie AG Kolín a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Projektová dokumentace řeší stavbu zahuštění stávající sítě podtlakové kanalizace v ulici Ke Sportovištím, na kterou budou napojeny 3ks podtlakových kanalizačních přípojek včetně sběrných šachet. Součástí předložené PD je stavba gravitační části kanalizační přípojky pro st. parc. č. 604 (kynologické středisko).

Navrhované vodohospodářské sítě jsou v majetku města Kolín.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

3ks podtlakových kanalizačních přípojek bude provedeno z potrubí PVC D90 v celkové délce 6,1 m.

3ks sběrných šachet budou provedeny o průměru 800 mm a budou vystrojeny 2" sacím ventilem.

Pro st. parc. č. 604 (kynologické středisko) bude provedena i gravitační část kanalizační přípojky.

Stavba gravitačních přípojek pro č.p. 526 a 530 bude zajištěna samostatně majiteli připojovaných nemovitostí, a to včetně uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod s provozovatelem veřejné kanalizace na základě předložené projektové dokumentace gravitačních částí kanalizačních přípojek, vyplněných formulářů (Žádost o zřízení vodovodní/kanalizační přípojky a žádost o uzavření smlouvy o oděru vody a odvádění odpadních vod + Čestné prohlášení stavebníka ohledně stanovení sazby DPH).

Dešťové vody budou likvidovány na pozemcích jednotlivých majitelů, popř. budou odváděny oddílnou kanalizací.

Obecná ustanovení:

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci přípojek, uzavření smluvního vztahu se společností Energie AG Kolín a.s. Veškeré práce spojené s napojením přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem Energie AG Kolín a.s.
- Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv).

Činnosti před realizací:

- Před zahájením zemních prací bude společnosti Energie AG Kolín a.s. předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění odvádění odpadních vod.
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede Energie AG Kolín a.s. – pro vytyčení vodovodních řadů Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz, pro vytyčení

kanalizačních stok Ing. Jaroslava Drastilová, tel: 777 145 106, jaroslava.drastilova@energiekolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).

- Společnosti Energie AG Kolín a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům Energie AG Kolín a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti Energie AG Kolín a.s., provozní středisko Kolín.
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo tlakovou zkouškou. O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti Energie AG Kolín a.s. Ing. Jaroslava Drastilová, tel: 777 145 106, jaroslava.drastilova@energiekolin.cz. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek o účasti provozovatele.
- Před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie na náklady zhotovitele stavby.
- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti Energie AG Kolín a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Na technickou kontrolu kanalizace volejte Ing. Jaroslava Drastilová, tel: 777 145 106, jaroslava.drastilova@energiekolin.cz.
- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]
 - o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností Energie AG Kolín a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN, DWG. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.
 - o Projektovou dokumentaci skutečného provedení [zejména kladečský plán skutečného provedení, tabulku materiálu potrubí, podélný profil kanalizace...] včetně dokladové části.

Kanalizační stoky a objekty:

- o Protokol o tlakových zkouškách kanalizačních přípojek podtlakové kanalizace.

S kanalizační přípojkou pro st. parc. č. 604 souhlasíme při splnění následujících podmínek:

- Podtlaková kanalizační přípojka – napojení na podtlakové potrubí kanalizace, osazení sběrné jímky, podtlakového ventilu a ovládání musí provádět odborná firma. Je nutné používat tlakové potrubí PVC PN 10, De 90. K podtlakové části kanalizační přípojky předloží investor protokol o tlakové zkoušce.
- Gravitační část kanalizační přípojky bude provedena z potrubí PVC (polypropylen) min. DN 150, min. SN 12 a to napojením na nově budovanou sběrnou šachtu.

Samotnou realizaci přípojky je nutno po obdržení stavebního povolení dohodnout s vedoucím provozu kanalizací Ing. Jaroslava Drastilová (tel: 777 145 106, jaroslava.drastilova@energiekolin.cz)

Přípojka bude provedena v souladu s ČSN 75 5411, uložení sítí v zemi podle ČSN 73 6005.

Závěr:

Upozorňujeme investora, že **dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.**, ve znění pozdějších předpisů musí být s naší společností **uzavřena smlouva o odvádění splaškových vod**. Tato smlouva bude uzavřena na Zákaznickém oddělení (Orebitská 885, Kolín, tel: 321 737 171, 607 070 071) na základě podané **Příhlášky odběratele v době zahájení vypouštění**. Formulář **„Žádost o zřízení kanalizační přípojky a žádost o uzavření smlouvy o odběru vody a odvádění odpadních vod“** včetně její projektové dokumentace je evidován u naší společnosti pod číslem **6421/21**.

Obecná ustanovení:

- Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí ve zjednodušeném řízení ve smyslu § 95 zákona č. 183/2006 Sb.

Činnosti před realizací:

- Podmínkou připojení kanalizační přípojky k vodohospodářským sítím je sjednání Smlouvy o odvádění odpadních vod (dále jen Smlouvy). Smlouvu si sjednáte na Zákaznickém oddělení (Orebitská 885, Kolín, tel: 321 737 171, 607 070 071) na základě podané „Přihlášky odběratele“.
- Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutné respektovat Technické požadavky, které je možné získat na internetové adrese www.energiekolin.cz nebo na technickém úseku společnosti Energie AG Kolín a.s. včetně příslušných zákonů a technických norem.

Činnosti v průběhu realizace:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede Energie AG Kolín a.s. – pro vytyčení kanalizačních stok Ing. Jaroslava Drastilová (tel: 777 145 106, jaroslava.drastilova@energiekolin.cz) (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem pracovníka provozu Energie AG Kolín a.s. – Ing. Jaroslava Drastilová (tel: 777 145 106, jaroslava.drastilova@energiekolin.cz). Připojení bude provedeno po investorově podpisu Smlouvy. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem Energie AG Kolín a.s.
- Kanalizační stoka je vedena na ČOV. Vzhledem k tomu, že dešťové vody zatěžují tuto ČOV je nutné likvidovat tyto vody v místě vzniku v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. Oddělení odpadních vod je nutné striktně dodržet.
- Před kolaudací (resp. Před zahájením užívání stavby či při závěrečné kontrolní prohlídce) bude společnosti Energie AG Kolín a.s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení kanalizační přípojky před zásypem potrubí včetně souřadnic (upřednostňujeme digitální formu dat).

Toto vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem



ENERGIE AG (33)
Kolín a.s.
Orebitská 885, 280 02 Kolín IV
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457

Olga Krčmářová
technický pracovník dokumentace