



SVĚTELNÉ OKRUHY NO TAŽENY KABLEM CYKY-J 3x1,5 (5x1,5) POD OMÍTKOU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č.M.	NÁZEV	Plocha (m ²)	VLIVY (osv. lx)
1.01	ZADVĚŘÍ	17,60	BA2 200
1.02	SCHODIŠTĚ	12,80	BA2 200
1.03	CHODBA	7,20	BA2 150
1.04	CHODBA	6,40	150
1.05	SKLAD	7,70	200
1.06	ŠATNA PERSONAL	8,70	200
1.07	WC PERSONAL	1,00	200
1.08	OKLID	1,10	200
1.09	VÝDEJ JIDEL	10,40	500
1.10	ŠATNA DĚTI	31,40	BA2 200
1.11	UMÝVÁRNA DĚTI	16,50	BA2 200
1.12	WC DĚTI	9,40	BA2 200
1.13	SKLAD	5,40	BA2 200
1.14	SKLAD	4,70	BA2 200
1.15	ÚČEBNA	110,50	BA2 500

Stoupec 4 – Vliv na páneč prostor, NORMÁLNÍ, uveden vliv.
Zeleně-prostor normální, žlutě – prostor nebezpečný, červeně – prostor zvýšit nebezpečný
Stoupec 5 – Požadavek na min. osvětlení dle NV č. 361/2007 Sb., 45.

Vypracoval FIDLER	Zob. projektant FIDLER	Techn. kontrola A. PEŠOUT
Kreslil FIDLER	Posobil FIDLER	Autorizace Ing. Poles
Investor Město Kolín, Karlovo Náměstí 47, Kolín		
Akce REKONSTRUKCE ELEKTRONIKALIZACE JERONIMOVA 772, KOLÍN IV, 280 02		
Pavilon "C" - PŮDORYS I.NP		
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ		
Dělník výkresu 1:200		
FAP-FIDLER A&M PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ TEL: 602 466 779 Kolín 4 E-mail: info@fidler.cz		
Formát 1 list A2		
datum PROSINEC/2021		
část Projekt pro realizaci		
č. zadání 11021		
poř. č. 1		
archivní č. A11021		
Měřítko EL-11021-05		