


PŘÍVOD K OHŘÍVAČŮM TUV TAŽEN KABELEM CYKY-J 3x2,5 POD OMÍTKOU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č.M.	NÁZEV	Plocha (m <sup>2</sup> )	VLIVY (osv, d, x)
1.01	ZADVĚŘÍ	17,60	BA2 200
1.02	SCHODIŠTĚ	12,80	BA2 200
1.03	CHODBA	7,20	BA2 150
1.04	CHODBA	6,40	150
1.05	SKLAD	7,70	200
1.06	ŠATNA PERSONAL	8,70	200
1.07	WC PERSONAL	1,00	200
1.08	OKLID	1,10	200
1.09	VÝDEJ JIDEL	10,40	500
1.10	ŠATNA DĚTI	31,40	BA2 200
1.11	UMÝVÁRNA DĚTI	16,50	BA2 200
1.12	WC DĚTI	9,40	BA2 200
1.13	SKLAD	5,40	BA2 200
1.14	SKLAD	4,70	BA2 200
1.15	ÚČEBNA	110,50	BA2 500

Stoupec 4 – Vliv nad pánc prostor, NORMÁLNÍ, uveden vliv  
Zeleně-prostor normální, žlutě – prostor nebezpečný, červeně – prostor zvýšit nebezpečný  
Stoupec 5 – Požadavek na min. osvětlení dle NV č. 361/2007 Sb., 45.

SCHEMA AREÁLU  
M 1:2000



Vypracoval FIDLER	Zob. projektant FIDLER	Techn. kontrola A. PEŠOŮT
Kreslil FIDLER	Podpis <i>Fidler</i>	
Investor Město Kolín, Karlovo Náměstí 47, Kolín		
Akce REKONSTRUKCE ELEKTRONIKALÁGE JERONÍMOVA 772, KOLÍN IV. 280 02		
PAVILON "C" - PŮDORYS I.NP		
Dělník výkresu PŘÍVODY A JINÉ OKRUHY		
FAP-FIDLER A&M PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TEL. 602 466 779 E-mail: info@fidler.cz		Formát 1 list A2
datum PROSINEC/2021		část Projekt pro realizaci
č. zadání 11021		č. výkresu 1:200
archivní č. A11021		č. výkresu EL-11021-01