



SVĚTELNÉ OKRUHY TÁŽENY KABLEM CYK-Y 3x1,5 (5x1,5) POD DMÍTKOU
VÝŠKA VYPÍNAČŮ 120 CM OD PODLAHY POKUD NENÍ UVEDENO JINAK

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č.M.	NÁZEV	Plocha (m ²)	Pož. osv. (lx)
1.01	ZADVĚŘÍ	17,60	BA2 200
1.02	SCHODIŠTĚ	12,80	BA2 200
1.03	CHODBA	7,20	BA2 150
1.04	CHODBA	6,40	150
1.05	SKLAD	7,70	200
1.06	ŠATNA PERSONAL	8,70	200
1.07	WC PERSONAL	1,00	200
1.08	OKLID	1,10	200
1.09	VÝDEJ JIDEL	10,40	500
1.10	ŠATNA DĚTI	31,40	BA2 200
1.11	UMÝVÁRNA DĚTI	16,50	BA2 200
1.12	WC DĚTI	9,40	BA2 200
1.13	SKLAD	5,40	BA2 200
1.14	SKLAD	4,70	BA2 200
1.15	UCEBNA	110,50	BA2 500

Stoupec 4 – Vliv na pájec prostor. NORMÁLNÍ, uveden vliv.
Zeleně-prostor normální, žlutě – prostor nebezpečný, červeně – prostor zvýšit nebezpečný
Stoupec 5 – Požadavek na min. osvětlení dle NV č. 361/2007 Sb., 45.



Vypracoval	Zob. projektant	Techn. kontrola
FIDLER	FIDLER	A. PEŠOŮT
Kreslil	Podpis	Autorizace
FIDLER	<i>Fidler</i>	Ing. Počes
Investor	Město Kolín, Karlovo Náměstí 47, Kolín	
Akce	REKONSTRUKCE ELEKTRONIKALIZACE JERONIMOVA 772, KOLÍN IV, 280 02	
PAVILON "C" - PŮDORYS I.NP		
Dělník výkresu		
SVĚTELNÉ OKRUHY		
FAP-FIDLER A&M PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TEL. 602 466 779 Kolín 4 E-mail: info@fidler.cz		
Formát 1 list A2		
datum PROSINEC/2021		
část Projekt pro realizaci		
č. zadání 11021		
poř. 1		
archivní č. A11021		
Měřítko 1:200		
EL-11021-02		