

Město Kolín

Odbor správy bytových a nebyt. prostor

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: 321 748 111, fax: 321 720 911

e-mail: sprava.budov@mukolin.cz

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Vaše čj. (zn.):

Číslo jednací: MUKOLIN/OSBN 52922/22-sus

Spisová zn.: OSBN 10069/2022

Vyřizuje: Jiří Šustr

Telefon: 321 748 187

E-mail: jiri.sustr@mukolin.cz

Počet listů: 2

Příloh: 2

Datum: 06.06.2022

Dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zadavatel	Město Kolín
Zastoupené	Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
Se sídlem	Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440

Zateplení objektu č.p. 923, Rimavské Soboty, Kolín

Zadavatel obdržel dne 02.06.2022 žádost o vysvětlení a upřesnění informací k vyvěšené zakázce malého rozsahu:

Dotaz:

„V PD není zakresleno nebo znázorněno položka D+M zábradlí na podestě. Prosím o doplnění do výpisu zámečnických prvků (tvar, rozměry, povrchová úprava, kotvení, provedení, typ, nákres a atp.).“

Odpověď zadavatele:

Zábradlí doplněno do Výpisu zámečnických prvků s ozn. Z3 – Zábradlí s horním kotvením do betonu, vodorovná výplň, ref. typ HK zábradlí s.r.o., madlo průměr 42,4 x 2 mm + 4x sloupek 42,4 pro zábradlí výšky 900 mm, 4x horizontální výplň průměru 12 mm + kotvení, v. 900 mm, délka madla 3,3 m, nerezová ocel. Zadavatel doplnil do Výpisu zámečnických prvků.

Dotaz:

„V PD není zakresleno nebo znázorněno položka D+M zámečnického prvku na zastřešení chodníku u severozápadní stěny objektu. Prosím o doplnění do výpisu zámečnických prvků (tvar, rozměry, povrchová úprava, kotvení, provedení, typ, nákres a atp.).“

Odpověď zadavatele:

Tato konkrétní položka č. 152 se nebude realizovat. Zadavatel upravil množství na 0.

Došlo k úpravě Výpisu zámečnických prvků.

Došlo k úpravě výkazu výměr položky č. 152.

Výpis zámečnických prvků byl nahrazen upraveným dne 06.06.2022.

Výkaz výměr byl nahrazen upraveným dne 06.06.2022.

Přílohy:

- **Příloha č. 01 – Příloha č. 1 k SOD PD zateplení objektu - upravené pro dodatečné informace č.1**
- **Výpis zámečnických prvků – upravené pro dodatečné informace č.1**

S pozdravem,

za zadavatele
Ing. Josef Michalčík
vedoucí OSBN