

Město Kolín

Odbor správy bytových a nebyt. prostor

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: 321 748 111, fax: 321 720 911

e-mail: sprava.budov@mukolin.cz

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Číslo jednací:

Spisová zn.:

OSBN 17917/2022

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Petr Dušánek

321 748 385

petr.dusanek@mukolin.cz

Počet listů:

Příloh:

2

0

Datum:

14.07.2022

Dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zadavatel

Město Kolín

Zastoupené

Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín

Se sídlem

Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

Telefon

321 748 111

e-mail

posta@mukolin.cz

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Výměna oken v objektu č. p. 45, Tovární, Kolín V

Zadavatel obdržel dne 12.07.2022 žádost o vysvětlení a upřesnění informací k vyvěšené zakázce malého rozsahu:

Dotaz:

„V novém zadání je již dostatečně specifikován požadavek na řešení přívodu vzduchu. Bohužel se jedná o řešení, které odkazuje na konkrétní výrobek a v tomto případě na výrobek, který v ČR dodává absolutní minimum výrobců (dohledali jsme pouze jednoho), čímž je zásadně znemožněna možnost dalších dodavatelů účastnit se tohoto výběrové řízení.

Toto řešení navíc vykazuje zásadní rozpor mezi požadavky projektu a technickými možnostmi systému SYNEGO 116.

Technický list, který je součástí zadávací dokumentace, uvádí výkon přívodního kanálu 25m3/hod při rozdílu tlaku 50Pa. Projektant ale požaduje ve výpisu oken výměnu vzduchu 1/2 kubatury místnosti za hodinu při podstatně nižším tlaku 10Pa. Navržené řešení přívodu vzduchu pro hygienickou výměnu vzduchu v místnosti systémem profilů SYNEGO 116 je tedy zjevně poddimenzované a požadavky projektu tímto řešením nelze splnit.

Žádáme tedy o možnost nabídnout variantní řešení v podobě větrací šterbiny AERECO EHA2 s výkonem 5-35m3/h při běžném tlakovém rozdílu 10Pa.“

Odpověď zadavatele:

- základním předpokladem projektu bylo splnění požadavku na deklarovaný akustický útlum zabudované konstrukce za současného zajištění přívodu větracího vzduchu na základě požadované intenzity výměny pro danou místnost,
- pro použití výrobku (v našem případě prosklené výplně se zabudovaným opatřením pro přívod vzduchu) je nezbytně nutné předložit patřičné zkušební protokoly o základních požadovaných vlastnostech výrobku,
- do stavby lze zabudovat POUZE výrobky, které prokazatelným a deklarovaným způsobem splní požadavky stanovené VE VÝKAZU VÝMĚR a to VE STAVU, V JAKÉM JSOU DO STAVBY OSAZOVÁNY.

K uvedeným argumentům:

Technický list, který je součástí zadávací dokumentace, uvádí výkon přívodního kanálu 25m³/hod při rozdílu tlaku 50Pa. Projektant ale požaduje ve výpisu oken výměnu vzduchu 1/2 kubatury místnosti za hodinu při podstatně nižším tlaku 10Pa. Navržené řešení přívodu vzduchu pro hygienickou výměnu vzduchu v místnosti systémem profilů SYNEGO 116 je tedy zjevně poddimenzované a požadavky projektu tímto řešením nelze splnit.

K tomu upřesňujeme – v rámci zpracování výpisu výplní otvorů došlo při přípravě textu chybnému zápisu tj. této části věty:

a to min. v množství zajišťujícím násobnost výměny vzduchu v pobytové místnosti $n=0,5/h$ dle vyhlášky č. 20/2012 Sb. při tlakovém rozdílu 10 Pa.

V RÁMCI VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NEBERTE TUTO VĚTU NA ZŘETEL.

V RÁMCI CENOVÉ NABÍDKY DOLOŽTE, ŽE NABÍZENÉ VÝROBKY (PLASTOVÁ OKNA) SPLŇUJÍ VEŠKERÉ TECHNICKÉ PARAMETRY TAK, JAK JSOU DEFINOVÁNY A POŽADOVÁNY.

S pozdravem,

za zadavatele
Ing. Josef Michalčík
vedoucí OSBN

vz. Mgr. Petra Krásná