



## LEGENDA:

- ROZVODY STUDENÉ VODY
- ROZVODY TEPLÉ VODY
- ROZVODY CÍRKULAČNÍ TEPLÉ VODY
- KLIZETI ZAVĚŠNÝ + MODUL (SOUČÁSTI DODÁVKY ZAVĚŠNÉHO MODULU JE UZÁVRAČI ARMATURA),
- SEDAČÍKO
- UMÝVADLO, KRYTÍ SIFONU, ZU DN 40
- SPRCHOVÝ KOUTI BEZBÁŘEROVÝ
- VÝLETKA KERAMICKÁ
- PŘÍSOŘOVÝ ZACHODES S AUTOMATICKÝM SPŘÁCHOVÁNÍM, ZU DN 40 SAMONASÁVACÍ (SOUČÁSTI JE VÝTKOVÁ ARMATURA)
- VLÁČKA NA MYTÍ NOHOU (FRANKE, TYP FLENSBURG, MODELLOVÁ ŘADA 'SIRIUS'), ZU DN 32
- NEPŘÍMO OHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY O OBJEMU 750 L, 6 M<sup>2</sup>, Ø 790 MM (V SESTAVĚ S TČ), S TEPELNOU IZOLACÍ; NA ROZVOD STUDENÉ VODY PŘÍPOJEN PŘES PŘEDPISANÉ ARMATURY –
- UZÁVĚR, ZPĚTNÝ VENTIL, POUSITNÝ VENTIL, VYPUSŤEČ VENTIL – ARM.; VÝVOD PRO CÍRKULACI TEPLÉ VODY, ELEKTRICKÁ PATRONA 9 kW

- KV 6/4"
- ZK 6/4"
- STAV. VŠ
- TČ – Vč
- TČ – Vč
- AN
- CČ + ARM.

- KULOVÝ UZÁVĚR G 6/4 S VYPUSŤEČNÍM – V ROZVODU ZA VODOMĚŘEM
- ZPĚTNÁ KLAPKA G 6/4 V ROZVODU ZA VODOMĚŘEM
- STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÁ ŠACHTA S VODOMĚRNOU SESTAVOU
- TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH – VODA – VENKOVNÍ JEDNOTKA
- TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH – VODA – VNITŘNÍ JEDNOTKA
- AKUMULAČNÍ (VYROMAÝAČ) NÁDOBA TOPNÉ VODY O OBJEMU 300 L
- CÍRKULAČNÍ ČERPADLO TEPLÉ VODY GRUNDFOS TYP COMFORT UP 15-14 BUT (S TERMOSTATEM, ČASOVÝM SPÍNAČEM 24 HODIN), DOPLNĚNÉ KULOVÝM UZÁVĚREM A ZPĚTNOU KLAPKOU (G 1/2)
- DEKONTAMINACÍ PATRONA S UZÁVĚRY (DOPUSŤEČNÍM TONENÍM SYSTÉMU PŘES ZPĚTEČKU K TČ)
- TLAKOVÁ NÁDOBA 'AQUAMAT MINI' O OBJEMU 25 L S UZÁVĚREM A VYPUSŤEČNÍM VENTILEM
- KULOVÝ UZÁVĚR G 3/4, G 1 S VYPUSŤEČNÍM – PRO UZÁVĚR JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ROZVODU
- IZOLACE POTRUBÍ IZOLÁČNÍM NÁVĚKOVÝM TRUBECÍM:

- K 3/4"
- KV 1/2"
- AO 1/2"
- UBS 1/2"
- RV 1/2"
- SB 1/2" x 150
- DB 1/2" x 150
- KULOVÝ UZÁVĚR G 3/4 – PŘED TLAKOVOU NÁDOBKOU
- VYPUSŤEČ KULOVÝ VENTIL G 1/2
- AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL G 1/2 SE ZPĚTNOU KLAPKOU
- UMÝVADLOVÁ STOLÁKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE G 1/2
- ROHOVÝ NÁSTĚNNÝ KULOVÝ VENTIL G 1/2 S PŘÍPOJOVACÍ TRUBÍČKOU
- SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ G 1/2 x 150
- DŘEŽOVÁ BATERIE PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ G 1/2 x 150, OTOČNÝ VÝTOK DL. 200 MM (VANÍČKY NA NOHY) A DL. 300 MM (VÝLETKA)

Vytvořil: Ing. Hudek Martin		Schválil: Ing. Hudek Martin		KUTNHOŘSKÁ STAVEBNÍ	
Stř: Kolín		obec: Kolín		PROJEKT Hudek	
Investor: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I				284 01 Kuna Hora	
stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BRANKOVICKÁ 1044, KOLÍN V				tel.: 723 576 741	
datum: duben 2022					
stavba: PS					
formát: 5 A4					
čas: 21 708					
mřížka: 1:50					
VNITŘNÍHO VODOVODU				02	