


TABULKA MÍSTNOSTÍ		
ČÍSLO	ÚČEL	PLOCHA (m²)
1S01	CHODBA	4,56
1S02	ŠATNA CHLAPCI	16,25
1S03	CHODBA	2,05
1S04	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	3,47
1S05	WC CHLAPCI	1,53
1S06	UMÝVÁRNA CHLAPCI	5,70
1S07	ŠATNA DÍVKY	17,57
1S08	CHODBA	4,67
1S09	WC DÍVKY	3,15
1S10	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	2,31
1S11	WC DÍVKY	1,28
1S12	UMÝVÁRNA DÍVKY	4,67
1S13	CHODBA	30,14
1S14	SKLAD	3,17
1S15	SPRCHA PROVOZNÍ	3,05
1S16	CHODBA	7,43
1S17	NÁŘADOVNA	17,89
1S18	KABINET	13,80
1S19	PŘEDSÍŇ WC	1,82
1S20	WC PROVOZNÍ	1,88
1S21	TĚLOCVIČNA	169,71
Celková plocha:		316,08

LEGENDA ZNAČEK	
	SMĚR ÚNIKU
	DOPORUČENÉ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
	HYDRANT
	POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
	STÁVAJÍCÍ DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM

POZNÁMKA PBŘ	
Označení	Popis
01	Z hlediska PBŘ doporučuji požárně oddělit řešenou část od navazující neřešené části (předpokládá se, že by sousední navazující části objektu byly dle čl. 4h popř. čl. 5.15 ČSN 73 0834 hodnocené max. ve III. SPB) a to osazením požárního uzávěru otvorů s mezním stavem EI 30/D3 C5 (C5 = samozavírač testovaný na 200 000 cyklů). Tímto dojde při případném požáru a evakuaci osob ke zlepšení bezpečnosti osob vyskytujících se v odděleném prostoru, ke znemožnění šíření požáru tímto prostorem, případnému zmenšení plochy požáru, rychlejšímu a efektivnějšímu zásahu jednotek požární ochrany a následně i ke zmenšení případných škod.
02	Nové hliníkové protipožární dveře, částečně prosklené s nadsvětlíkem s přerušeným tepelným mostem. Z hlediska PBŘ budou osazeny jako požární se samozavíračem o minimálním mezním stavu EI 30 DP1 C5 Dveře osazeny požární klikou dle ČSN EN 179
03	Pokud kování na stávajících dveřích dovolí instalaci požární kliky je z hlediska PBŘ instalace této doporučeno dle ČSN EN 179 viz PBŘ
04	Doporučený vnitřní hydrant D25/30 viz technická zpráva PBŘ
05	Přenosný hasící přístroj práškový 27A, 183B
06	Požárně nebezpečný prostor



0,000=XXX m n.m.
OBJEKT

VYPRACOVAL Petr Jaroš, DiS.	AUTOR Petr Jaroš, DiS.	KONTROLOVAL Petr Jaroš, DiS.
INVESTOR: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín		
NÁZEV AKCE: Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou		FORMÁT 2 x A4
VÝKRES Půdorys 1NP - PBŘ		DATUM 02/2021
		STUPEŇ DSP
		ZAK. ČÍSLO Č. ZAKÁZKY
		MĚŘITKO 1:100
		Č. VÝKRESU D.01.03.02

Pudorys 1NP - PBR 1 : 100