









ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÉ VENKU BUDE S MINIMÁLNÍM KRYTÍM IP65,  
VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH IP44.  
VEDENÍ KABELU V BUDOVĚ BUDE V PŘEDINSTALAČNÍ ROVINĚ S  
OCHRANOU PROTI POŠKOZENÍ HOSPODÁŘSKÝMI ZVÁŘATY.  
ELEKTRO ZAŘÍZENÍ BUDE UMÍSTĚNO NA NEHOŘLAVÝ PODKLAD!

LEGENDA ELEKTRO:			
	Vedení nového kabelu		Uložení nového vedení ve zvláštní chráničce
	Nový světelný zdroj		Uzemnění
	Vypínač č.6		Zásuvka
	Vypínač č.1		

PROPOJOVACÍ KABEL	CYKY-J 5x10mm <sup>2</sup>		
ZPŮSOB ULOŽENÍ KABELU	Chráníčka HDPE/LDPE 75mm ČSN EN 50086-2-4		
	Chráníčka HDPE/LDPE 50mm ČSN EN 50086-2-4		
ULOŽENÍ POD VOZOVKU	2xChráníčka HDPE/LDPE 100mm ČSN EN 50086-2-4		
ZEMNĚNÍ	FeZn p=10mm (FeZn 30/10mm)		



SYSTEM PROMITANI:	ISO E
-------------------	-------

ZP. PROJEKTANT: T.DVOŘÁK	ZAKÁZKA Č.: 21ZK00137	STUPEŇ PD: DUS
PROJEKTOVÁTEL: T.DVOŘÁK	DATUM: 30.12.2021	FORMAT: A2 MĚŘÍTKO: 1:50 [m]
MÍSTO STAVBY: Středočeský kraj		 S4A, a.s., www.s4a.cz, info@s4a.cz
STAVEBNÍK: Město Kolín		
NÁZEV: Projektová dokumentace výběhu pro hospodářská zvířata – rozšíření psího útulku		
ČÁST: S002 – Elektro část		DOKUMENT ČÍSLO:
PŘÍLOHA: Situace, uzemnění, uložení kabelů		21ZK00137-01-S002-DW-001
SOUBOR: 21ZK00137-01-DW-001V2.0.DWG		LIST/LISTŮ: 1/1

