

UPRAVY KONSTRUKCE V 1.NP  
1:50

DEŠTOVÉ SVODY-NUTNO ZAJISTIT ODVOD DEŠTOVÉ VODY DÁLE OD OBJEKTU,TÍM SE SNÍŽÍ PRAVDĚBODOBNOST ZATEČENÍ VODY ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY OBJEKTU NEJLEPE PROVÉST PODZEMNÍ DEŠTOVOU KANALIZACI SE ZAVEDENÍM DO TRATIVODU POTRUBÍ NAPOJIT PŘES ČISTÍCÍ KUS(GAJGR KE STÁVAJÍCÍM SVISLÝM SVODŮM

ODVOD DEŠTOVÉ VODY-POTRUBÍ KG V PODZEMÍ +NOVÝ ČISTÍCÍ KUS PŘESNÉ ŘEŠENÍ DLE SKUTEČNÉ SITUACI NA STAVBĚ

POŠKOZENÍ-TRHLINY STĚN PO VÝŠCE OBJEKTU -OBNOVA DILATACE +STAVEBNÍ NAPRAVENÍ +POVRCHOVÉ UPRAVY(OMÍTKA ,MALBA)

ODVOD DEŠTOVÉ VODY-POTRUBÍ KG V PODZEMÍ +NOVÝ ČISTÍCÍ KUS PŘESNÉ ŘEŠENÍ DLE SKUTEČNÉ SITUACI NA STAVBĚ

OBNOVA ČÁSTI BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ A DLAŽBY PO ÚPRAVĚ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ TJ.DOBETONAVKA TL 80 MM(VÝZTUŽ VIZ ÚPRAVY ZÁKLADŮ) A DOPLNĚNÍ DLAŽBY DO CEM.LEPIDLA

POŠKOZENÍ-TRHLINY STĚN PO VÝŠCE OBJEKTU -OBNOVA DILATACE +STAVEBNÍ NAPRAVENÍ +POVRCHOVÉ UPRAVY(OMÍTKA ,MALBA)

DILATAČNÍ LIŠTA-DETAIL B,C

DILATACE KONSTRUKCE PODLAHY NUTNO OBNOVIT, TJ ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ DLAŽBY VYČIŠTĚNÍ SPÁRY NOVÝ DILATAČNÍ PROFIL V ÚROVNI PODLAHY

HLAVNÍ BUDOVA

STAVAJÍCÍ VEDENÍ PLYN

PŘÍSTAVBY-PŘI POSUNECH KONSTRUKCE DOŠLO JIŽ I K POSUNŮM STAVAJÍCÍCH PROSTUPŮ A KONSTRUKCE DESKY NALÉHA NA PLYN.POTRUBÍ-NUTNO OBNOVIT KLUZNÉ PROSTUPY PŘES SCHODIŠTOVOU DESKU, VYČIŠTĚNÍ PROSTUPU ,PŘÍPADNĚ PROVÉST POSUN PLYNOVÉHO POTRUBÍ, POTRUBÍ SE NESÍ DOTÝKYT NOSNÝCH KONTRUKCÍ STĚN A STROPU

<div>Revitali s.r.o. - projektová kancelář</div> <div>Ing. Martin Stybor, Ph.D.</div> <div>Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice</div> <div>737 033 707, 281 962 179</div> <div>www.revitali.cz, revitali@seznam.cz</div>		<div>REVITALI</div> <div>projektová kancelář</div>		<div>RAZÍTKO</div>	
<div>AUTORIZOVAL: Ing. M.Škoda č.autoriz.: 22757</div> <div>Tel: 244462552</div> <div>skodastatik@centrum.cz</div>		<div>VYPRACOVAL: Ing. Vlas</div> <div>Tel: 777 789 732</div> <div>vlasek2@seznam.cz</div>			
<div>OBJEDNATEL: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 28012 KOLÍN 1</div>		<div>DOKUMENTACE:</div>		<div>DSP+DVZ</div>	
<div>PROJEKT: Kolín, Tovární 45 – Odtržený objekt schodiště</div>		<div>ČÍSLO ZAKÁZKY:</div>		<div>2022005</div>	
<div>UMÍSTĚNÍ: OBJEKT Č.P. 45, TOVÁRNÍ, KOLÍN, K.Ú. KOLÍN</div>		<div>MĚŘÍTKO:</div>		<div>1:50</div>	
		<div>DATUM:</div>		<div>06/2022</div>	
		<div>DATUM TISKU</div>		<div>23.6.2022</div>	
<div>PROJEKT ČÁSTI: D1.2-STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ</div>		<div>ČÁST:</div>		<div>ČÍS.VÝKRESU</div>	
<div>NÁZEV VÝKRESU: ÚPRAVY NADZEMNÍ KONSTRUKCE</div>		<div>D1.2</div>		<div>3</div>	