



POZNÁMKA:

1. NAPOJENÍ BUDE PROVEDENO ODBOČNÝMI TVAROVKAMI DN/200 (V PŘÍPADĚ STÁV. PŘÍPOJKY DN 150 BUDE ZA KOLENEM OŠAŽENA REDUKCE NA DN 150)
2. PŘESNÁ NIVELETA PO OBNAŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
3. V PŘÍPADĚ DIMENZE STÁV. PŘÍPOJKY DN 200 JE MINIMÁLNÍ SKLO 1,0 ‰

GENERÁLNÍ ZPRACOVATEL:		TIMAO s.r.o. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA MĚST A OBCÍ Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6 - Dejvice	tel: 734 844 007 www.timao.cz	E-MAIL:	info@timao.cz
				IDDS:	epzvwqw
OBJEDNATEL:		Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I		IČO:	050 89 425
				DIČ:	CZ 050 89 425
NÁZEV AKCE:				SMLOUVA:	S210105-D1
				ZE DNE:	18. 10. 2021
MÍSTO STAVBY:	Kolín	KATASTR:	Kolín	HIP:	Ing. Karel Kříž, Ph.D.
				ID AKCE:	211049
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Karel Kříž, Ph.D.	VYPRACOVALI:	Ing. Iveta Pelánová Ing. Karel Kříž, Ph.D.	DATUM:	05/2022
				REVIZE:	000-22-06-24
ČÁST:	300 - Vodohospodářské objekty			STUPEŇ:	DPS
				KÓD K. Ú.:	668150
NÁZEV DOKUMENTU:	VZOROVÉ NAPOJENÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY			MĚŘÍTKO:	1:50
				POČET A4:	1x A4
				OZNAČENÍ DOKUMENTU:	-
					-

Veškeré části tohoto dokumentu (není-li na nich uvedeno jinak) jsou duševním vlastnictvím společnosti TIMAO s.r.o. a objednatelem smí být využívány jen pro účely dané smlouvou či objednávkou. Jiné využití, kopírování a poskytování dalším osobám je možné pouze s výslovným souhlasem společnosti TIMAO s.r.o.